


4.4.	Sildķermēju gaisa izlaides vārsts		gab.	67	
4.5.	Lodveida noslēgarvārsts	X1666 Dn15	gab.	16	"Danfoss"
4.6.	Lodveida noslēgarvārsts	X1666 Dn20	gab.	2	"Danfoss"
4.7.	Lodveida noslēgarvārsts	X1666 Dn25	gab.	2	"Danfoss"
4.8.	Lodveida noslēgarvārsts	X1666 Dn40	gab.	2	"Danfoss"
4.9.	Automātiskais balansēšanas vārsts	ASV-PV Dn40, kvs=10m³/h	kompl.	1	"Danfoss"
4.10.	Regulēšanas vārsts	ASV-I Dn40, kvs=10m³/h	kompl.	1	"Danfoss"
4.11.	Iztukšošanas krāns	Dn15	gab.	20	

Piezime

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no vispārīgo rādītāju lapas, paskaldrojuma raksta, projekta rasējumiem, specifikācijas un pielikumiem. Būvuzņēmējs dod pilna apjomīga tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.

C			
B			
A			
KODS	IZMĀJNAS		IZM. IZDARĪJA
DATUM			
► DARBA RASĒJUMS BŪVΝIECĪBAI			
► IEPRIEKŠEJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMĀJNAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTĒTĀJS:			
 <p>ENGINEERING UNION PROJEKTĒŠANAS BIROJS</p>			
<p style="text-align: right;">Atpūtas iela 2, Rīga, LV-1000 Tālrs.: 263622</p>			
PASŪTĪTĀJS:			
<p>SIA "UNIPROJEKTS"</p> <p style="text-align: right;">Dārza iela 24, Ilūkste, Ogres raj., LV-5000 Tālrs.: 26327662</p>			
BŪVOBJEKTS:			
<p>SOCIĀLĀ DZĪVOJAMĀ ĒKA MELIORATORU IELĀ 1, KUSA, ARONAS PAGASTS, MADONAS NOVADS</p>			
PASŪT. NR.			
RASĒJUMA NOSAUKUMS, MĒROGS			
b/m			
APKURES SISTĒMAS A1			
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA			
AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
AVK dajas vad.	Ludmila Volkova		20.02.2011.
Projektīja	Ludmila Volkova		20.02.2011.
Projektīja	Ruslana Habilulina		20.02.2011.
FAILA NOS.			
avk - kusa - specifikācija - 2010.j			
STADIJA			
TP			
RAS. NR.			
AVK-1			
LAPAS NR.			