


Piezīmes:
1. Attālums starp plastmasas ūdens cauruļu stiprinājumiem:
stiprinājumiem:
Ø16-vertikāli<1.5m;horizontāli<1.2m
Ø20-vertikāli<1.7m;horizontāli<1.3
Ø25-vertikāli<2.0m;horizontāli<1.3m
Ø32-vertikāli<2.1m;horizontāli<1.4m.
Ø40-vertikāli<2.2m;horizontāli<1.4m.
Ø50-vertikāli<2.6m;horizontāli<1.5m.
Ø63-vertikāli<2.6m;horizontāli<1.5m.

- Apzīmējumi:
- Rm-1 - Roku mazgātne
 - M-1 - Mazgātne
 - K-1 - Klozetpods
 - D-1 - Dūšas kabine
 - U-1 - Urīnāls
 - ~~~~~ - Izolācija
 - !< - Pārēja
 - //// - Parsēgums

C			
B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI			
IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APĻIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTĒTĀJS:  ENGINEERING UNION PROJEKTĒŠANAS BIROJS Atpūtas iela 2 Rīga, LV - 1002 Tālr.: 26392560			
PASŪTĪTĀJS: SIA "UNIPROJEKTS" Derza iela 24 Jūrgale, Ogres rajons, LV - 5052 Tālr.: 26327682			
BŪVOBJEKTS: Rekonstrukcija. Sociālā dzīvojamā ēka Melioratoru ielā 1. Kustī, Aronas pagastā, Madonas novads		PASŪT. NR.	
RASĒJUMA NOSAUKUMS, MĒROGS		M 1:100	
S3,S4 AKSONOMETRISKĀS SHĒMAS		DAĻA OK	
AMATS		STADIJA TP	
Būvpr.d.vadītājs	J.TAPIĻINA	DATUMS 20.05.10	FAILA NOS.
INŽENIERIS	K.TAPIĻINS	DATUMS 20.05.10	RAS. NR. OK-18
			LAPAS NR. 18