Nr.	Iekārtu vai materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Cietās vara caurules Ø18x1	m	20	
2	Cietās vara caurules Ø22x1	m	140	
3	Cietās vara caurules Ø28x1,5	m	70	
4	Cietās vara caurules Ø35x1,5	m	12	
5	Cauruļvadu siltumizolācija "Armacel" DN20x13mm	m	14	
6	Cauruļvadu siltumizolācija "Armacel" DN25x13mm	m	4	
7	Tērauda radiators PURMO Ventil Compact ar cauruļvadu sānu pievienojumu, komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājuma kronšteiniem 228W, CV 11-300-500	gb	3	
8	Tas pats, 506W, CV 11-500-700	gb	2	
9	Tas pats, 650W, CV 11-500-900	gb	1	
10	Tas pats, 732W, CV 22-500-600	gb	2	
11	Tas pats, 854W, CV 22-500-700	gb	2	
12	Tas pats, 976W, CV 22-500-800	gb	2	
13	Tas pats, 1098W, CV 22-500-900	gb	3	
14	Tas pats, 1220W, CV 22-500-1000	gb	8	
15	Tas pats, 1464W, CV 22-500-1200	gb	2	
16	Tas pats, 1708W, CV 22-500-1400	gb	2	
17	Tas pats, 2361W, CV 33-500-1400	gb	3	
18	Tas pats, 3771W, CV 33-900-1400	gb	1	
19	Atgaitas pieslēguma mezgls RLV15	kompl.	31	
20	Radiatora termoregulators DANFOSS RTD 3640-15	kompl.	31	
21	Apkures kolektors DN65	kompl.	1	
22	Montāžas palīgmateriāli un veidgabali	kompl.	1	

Materiālu specifikāciju precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.

SIA" C PROJEKTI"
Ziedu iela 4, Madona
Tālr: 29455017

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000054572
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801

Rasējuma marka: AVK-9

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Atb. projekt.	L. Mihņeviča		07.2013
Izstrādāja	L. Mihņeviča		07.2013

Projekta nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo apkures un ventilācijas inženiertīklu vienkāršota renovācija

Rasējuma tips:

Mērogs: b/m

Pasūtījuma Nr. 07/2013/09

Arhīva Nr. Cp/2013/07/09

Rasējuma nosaukums: Apkure. Materiālu specifikācija

Lapa: 9

Lapas: 9