

Nr.	Iekārtu vai materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5
Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes sistēma PN 1				
	Pleplūdes-nosūces gaisa apstrādes iekārtas VBW tips BS-1(25) ar rotējošo siltummaiņu, ūdens siliditāju, ventilatoriem, gaisa filtriem, aizvaram, elastīgajam savienojumiem, frekvenča pārveidotāju, automātiskas bleku un vadības paneli , komplektā:			
1	P1 ventilatora sekcija ER25C-2DN.B7.C.R, n _v =3062min ⁻¹ , L=2000m ³ /st; P=200Pa ar elektrodzinēju 0,75kW un dzinēja vadbu 2000m3/h , -24 0°C/14,7°C, 99Pa	kopl.	1	SIA "ICS PRO"
	ūdens kalorifars W.1.01.1, Q=2,2kW, kopā ar saukšanas mezglu un iegremdētu temperatūras deķēju (sk.silit.apgādi)	gb	1	
	frekvenča pārveidotājs	gb	1	
	filtru sekcija ar filtru F5	gb	1	
	N1	gb	1	
	ventilatora sekcija GOLD Wing+, n _v =1941min ⁻¹ , L=2000m ³ /st; P =120Pa ar elektrodzinēju 0,75kW un dzinēja vadību	gb	1	
	frekvenča pārveidotājs	gb	1	
	filtru sekcija ar filtru F5	gb	1	
	rotējošais siltummaisns WA 950-200-015, efektivitate 83,3%, 2000m3/h , -15,5°C/22°C, 120Pa un automatiku	kopl.	1	
	Automatika (2000,200Pa)			
2	Gaisa pleplūdes difuzors THB-200	gb	5	"Halton"
3	Gaisa nosūces difuzors THB-315	gb	3	"Halton"
4	Drošējvārsts PRA-400	gb	2	"Halton"
5	Gaisa vads Ø200, tēranda, cinkots	m	4	
6	Gaisa vads Ø250, tēranda, cinkots	m	4	
7	Gaisa vads Ø315, tēranda, cinkots	m	12	
8	Gaisa vads Ø400, tēranda, cinkots	m	21	
9	Gaisa vads Ø500, tēranda, cinkots	m	3	
10	Stiprinājums D200	gb	5	
11	Stiprinājums D250	gb	4	
12	Stiprinājums D315	gb	8	
13	Stiprinājums D400	gb	13	
14	Stiprinājums D500	gb	4	
15	Lt kums Ø200 90°, tēranda cinkots	gb	1	
16	Lt kums Ø315 90°, tēranda cinkots	gb	1	
17	Lt kums Ø400 90°, tēranda cinkots	gb	5	
18	Lt kums Ø500 90°, tēranda cinkots	gb	9	
19	Pareja 250/200, tēranda, cinkota	gb	1	
20	Pareja 315/250, tēranda, cinkota	gb	1	
21	Pareja 400/315, tēranda, cinkota	gb	2	
22	Pareja 500/400, tēranda, cinkota	gb	2	
23	Pareja 600x600/Ø500, tēranda, cinkota	gb	1	"halton"
24	Treļgabals 400/315, tēranda, cinkots	gb	1	
25	Treļgabals 315/315, tēranda, cinkots	gb	1	
26	Treļgabals 400/200, tēranda, cinkots	gb	2	
27	Treļgabals 250/200, tēranda, cinkots	gb	1	
28	Areļa restes USS 600x600	gb	1	
29	Ventiliācijas jurtitrīs Ø 500	gb	1	SIA "Akvilon"
30	Izvads cauri jumtam Ø 500	gb	1	SIA "Akvilon"
31	Noslēgiāksne 300x600	gb	1	SIA "Akvilon"
32	Pretsūšanas izolācija akmens vates lamellas pārklijās Paroc LAM 50ALC h=50mm	m2	40	
33	Montāžas palģmaterijali	kopl.	1	
Sistēmas PN1 ūdens siliditāja siltumtutmapgāde (mezģls "1 ")				
1	Cietās vara caurules Ø18x1	m	2	
2	Caurulvad siltumizoliācija čaula DN15x40mm	m	2	
3	Ūdens saukšanas mezģls kompletā, piegāde kopā ar ventilekārtu (sk.ventiliāciju);	kopl.	1	
	- trisvazonu vārst Kvs=0.63; DN15 ar izpilidmehanismu, ~230V	gb	1	"IMI International"
	- balansēšanas vārsts STAD 10/09	gb	2	
	- cikuluāģijas slūkns UPS 25-40 130, G=0,11 m³/h, H=0,5m, ~230V, 22V	gb	1	SIA "Grundfos"
	- lodvēda vārsts, DN15	gb	7	
	- filters DN15	gb	1	

Nr.	Iekārtu vai materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	- automātiskais atgaisotājs - manomētrs - termometrs	gb gb	2 2 4	5
4	Montāžas palīgmateriāli un veidgabali	gb	1	
Kondicionētājs				
1	Kondicionētājs LG UV60/NLD, atvairda 15,7kW, komplekta ar ārēju bloku LG UU60W/E3D	komp.	1	
2	Kondensāta izvadš 3/8"	komp.	1	
4	Montāžas palīgmateriāli un veidgabali	komp.	1	
Gaisa nosūces sistēma N - 1				
Kanālā ventilators K100XL L=150m3/st, H=90Pa: ar elektrodzinējņu				
1	n=2385min ⁻¹ , 1~230V; 0,73kW	komp.	1	"Systemair"
2	Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots	m	7	
3	Likums Ø100 90°, tērauda cinkots	gb	4	
4	Treigabals 100°/100, tērauda, cinkots	gb	2	
5	Gaisa nosūces dīluzors UFRH-100	gb	3	
6	Droselvērstis PRA-100	gb	1	
7	Montāžas palīgmateriāli	komp.	1	
Gaisa nosūces sistēma N - 2				
Kanālā ventilators K100XL L=50m3/st, H=90Pa ar elektrodzinējņu				
1	n=2385min ⁻¹ , 1~230V; 0,73kW	komp.	1,00	"Soler&Palau"
2	Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots	m	12	
3	Likums Ø100 90°, tērauda cinkots	gb	3	SIA "Akvilon"
4	Ventilācijas jumtiņš Ø 100	gb	1	SIA "Akvilon"
5	Izvads cauri jumtam Ø 100	gb	1	SIA "Akvilon"
6	Noslēgpiļakšne 200x200	gb	1	
7	Montāžas palīgmateriāli	komp.	1	
Gaisa nosūces sistēma N - 3				
Kanālā ventilators K100XL L=50m3/st, H=90Pa ar elektrodzinējņu				
1	n=2385min ⁻¹ , 1~230V; 0,73kW	komp.	1	"Systemair"
2	Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots	m	9	
3	Likums Ø100 90°, tērauda cinkots	gb	4	
4	Treigabals 100°/100, tērauda, cinkots	gb	1	
5	Gaisa nosūces dīluzors URH-100	gb	2	
6	Droselvērstis PRA-100	gb	1	
7	Montāžas palīgmateriāli	komp.	1	
Gaisa nosūces sistēma N - 4				
Kanālā ventilators K100XL L=200m3/st, H=90Pa: ar elektrodzinējņu				
1	n=2385min ⁻¹ , 1~230V; 0,73kW	komp.	1	"Systemair"
2	Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots	m	9	
3	Likums Ø100 90°, tērauda cinkots	gb	5	
4	Treigabals 100°/100, tērauda, cinkots	gb	3	
5	Gaisa nosūces dīluzors URH-100	gb	4	
6	Droselvērstis PRA-100	gb	1	
7	Montāžas palīgmateriāli	komp.	1	
Dažādi darbi				
1	Pārplūdus restē durvīm TVC 200x100	komp.	9	"Halton" Somija
2	Montāžas palīgmateriāli	komp.	1	
3	Ventilatora atruma regulators RE.U1_5	komp.	4	
4	Klātbūtnes slēdzis+viņasapmetuma 1polu slēdzis	komp.	4	
<p style="text-align:center;">Materiālu specifikāciju precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.</p>				

SIA " C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālrunis: 29455017		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģistrācijas Nr.: 90000054572 Adrese: Sateļa laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801		Rasēja marka
PROJEKTA V. Uzvarāds Paraksts Datums		Projekta nosaukums Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo apkures un ventiliācijas inženiertīklu vienkāršoša renovācija		b/m
L. Mihnevica 07.2013				
ādāja L. Mihnevica 07.2013				
		Rasējuma nosaukums Lapaspasaug		
Jūlija Nr.. 07/2013/09		Ventilācija. Materiāļu specifikācija 7		9
Nr. Crj2013/07/09				