


UAS IEKĀRTAS SPECIFIKĀCIJA

N.p.k	Nosaukums	Mērvienība	Skaits
1.	AUS panelis BENTEL J 408 - 8	gab.	1
2.	Kombinētais detektors EA-318 - 2H	gab.	24
3.	Dūmu detektors EA – 318 - 2	gab.	7
4.	Siltuma detektors NB-323 - 2	gab.	2
5.	Rokas signāldevējs FR - 2RD	gab.	6
6.	Skaņas - gaismas signāls (iekšējais /ārējais) iekšējais – LD - FS 100 ārējais – LD - 281	gab.	7/1
7.	Nozarkārbas zemapmetuma	gab.	4
8.	Gala kārbas	gab.	8
9.	Akumulators 12A/h 12v	gab.	2
10.	Zonas noslēdzošais elements R3K9	gab.	8
11.	Ventilācijas atslēgšanas relejs NR - 8276	gab.	0
12.	Signalizācijas kabelis CQR 4x0,5	m.	450
13.	Signalizācijas kabelis ar ugunsizturības robežu 30 min. Eurosafe 4x 0,5	m.	130
14.	Ievada elektro automāts ABB 1B10	gab.	1
15.	Barošanas el. kabelis Eurosafe 3x1,5	m.	25
16.	PVH caurule FFKu-EL-F-HO-16	m.	80
17.	Iznesamā gaismas diode	gab.	3
18.	Montāžas komplekts	gab.	1

 SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18 Tāl: 4860952, Fax: 4860951				Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000054572 Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801		Rasējuma marka-Nr.	
						UAS - 8	
	V. Uzvārds	Paraksts	Dat.	Projekta nosaukums	Rasējuma tips	Mērogs	
				Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	TP	B/M	
Proj. d. vad.	D.Lamberts						
Izstrādāja	D.Lamberts						
				Rasējuma nosaukums	Lapa	Lapas	
Pasūtījuma Nr. 09/09-03				Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārta. Materiālu specifikācija	8	8	
Arhīva Nr. CP/2009/12/03							