


2. stāva telpu eksplikācija			
N.p.k.	Nosaukums	Telpas platība (m²)	Grīdas platība (m²)
21	Kabīnētis	9,93	12,85
22	Kabīnētis	12,10	15,57
23	Kabīnētis	11,44	11,66
24	Nodarbību telpa	19,05	19,05
25	WC	5,74	5,74
26	WC	5,77	5,77
27	Atpūtas telpa	23,41	24,88
28	Kabīnētis	20,89	20,89
29	Rotu telpa	25,78	25,78
210	Kabīnētis	20,72	22,46
211	Tamsmā telpa	7,16	11,95
212	Kapņu telpa	13,34	13,34
213	Kapņu telpa	34,30	34,30
214	Atpūtas telpa	33,18	33,06
Kopā:		242,83	

Pieņemtie apzīmējumi

- Ventilaustīņa slēdzis IP 44 zīdpm.
- Ventilaustīņa slēdzis IP 20 zīdpm.
- Dīvāustīņu slēdzis IP 20 zīdpm.
- Pārslēdzis IP 20 zīdpm.
- Luminiscētais gaismeklis 4 \* 18W 230V ar reflektoru grieštos IP20
- Gaismeklis OPTIMA 2, pie sienas ECO 25W 230V IP 44
- Avārijas luminiscētais gaismeklis 2x18W 230V pie griestiem IP20, 3h
- Luminiscētais gaismeklis 2x18W 230V ar polikarbonātu pie griestiem IP40
- Evakuācijas IZEJA gaismeklis 8W, aktīvs, pie sienas, 3h
- Evakuācijas IZEJA gaismeklis 8W, aktīvs, pie griestiem, 3h
- Avārijas gaismeklis QUADRO EMERGENSY 2x9W 230V pie griestiem IP54, 3h.
- Gaismeklis CAMEA 2x9W 230V IP 44, pie griestiem
- Gaismeklis 60W 230V IP 20 pie sienas ar slēdzi
- Gaismeklis 100W 230V IP 20 pie sienas
- No sadales barīdīošā EI kabeļis grupā

<div><div></div><div><div>SIA "C PROJEKTI"</div><div>Valdnieka bulvārī 18, Madona</div><div>Tālr: 4860952, Fax: 4860951</div></div></div>	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība,		Rasējuma marka	
ROJEKTI		Reģ. Nr. 90000054572	EL	
V. Uzvārds		Datums	Stadija	Mērogs
Proj. sad. V.				
Izstrādāja				
Pasūtījuma Nr. 09/09-03				
Arhīva Nr. CP/2009/12/03				
Adrese: Sauleta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801				
Projekta nosaukums				
Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija				
"Grāverī 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads				
Apgaismojuma tīkla plāns 2 stāvam				
			Lapa	Lapu skaits
			EL-4	10