Kopējie el. tehniskie rādītāji
U=400/230 V
Puzst.=51,0 kW
Kvienl=0.4
Pvienl.=20,0 kW
Ivien.=32,1 A

No esošās el. sadalnes GS

NYY-J 5x10
L=40m

Slēdzis
3/32A

PE N

L-1,L-2,L-3

U=400/230 V
Puzst.=24,25 kW
Kvienl=0.4
Pvienl.=9,7 kW
Ivien.=15,6 A

S1

		Automāts, tā grupa	Papildus aizsardzība	Aizejošais kabelis, tā garums	Patērētājs	Telpas Nr. plānā	Pu (kW)	I (A)	Cita iekārta
Gr.1	1B10			PPJ 3x1.5;L=50m	apgaismojums	pie ārsienas	0,11	0,48	Krēslas slēdzis 230V IP65 2000W
Gr.2	1B10			PPJ 3x1.5;L=60m	apgaismojums	117,118,119	0,69	3,0	
Gr.3	1B16			PPJ 3x2.5;L=20m	el. rozetes	117, 119	1,0	4,35	
Gr.4	3C16			PPJ 5x2.5;L=15m	el. pievads	pacēlājam	5,0	8,1	
Gr.5	1C2			PPJ 3x1,5;L=15m	el. pievads	sūknim	0,085	0,37	
Gr.6	1C2			PPJ 3x1,5;L=15m	el. pievads	sūknim	0,085	0,37	
Gr.7	1C2			PPJ 3x1,5;L=15m	el. pievads	sūknim	0,085	0,37	
Gr.8	1C2			PPJ 3x1,5;L=15m	el. pievads	sūknim	0,085	0,37	
Gr.9	3B25		Dif/str. aizsardz. 3N/25/0.03	PPJ 5x4;L=45m	el. rozete	15	9,0	15,0	
Gr.10	1B6			PPJ 3x1,5;L=5m	el. pievads	UAS panelim	0,100	0,43	
Gr.11	3B25			PPJ 5x4;L=10m	el. rozete	118	8,0	14,0	
Gr.12	1B6			PPJ 3x1,5;L=10m	el. pievads	Vadības kontrolierim	0,100	0,43	

NYY-J 5x6
L=10m

Slēdzis
3/32A

PE N

L-1,L-2,L-3

U=400/230 V
Puzst.=26,8 kW
Kvienl=0.4
Pvienl.=10,7 kW
Ivien.=17,2 A

S2

		Automāts, tā grupa	Papildus aizsardzība	Aizejošais kabelis, tā garums	Patērētājs	Telpas Nr. plānā	Pu (kW)	I (A)	Cita iekārta
Gr.1	1B10			PPJ 3x1.5;L=50m	apgaismojums	evakuācijas izejam	0,030	0,13	
Gr.2	1B10			PPJ 3x1.5;L=65m	apgaismojums	29,210,211	0,74	3,2	
Gr.3	1B10		Dif/str. aizsardz. 1N/25/0.03	PPJ 3x1.5;L=70m	apgaismojums	25,26,27,28	0,76	3,3	
Gr.4	1B10			PPJ 3x1.5;L=35m	apgaismojums	21,22	0,5	2,17	
Gr.5	1B10			PPJ 3x1,5;L=15m	apgaismojums	23,24,214	0,74	3,2	
Gr.6	1B16			PPJ 3x2,5;L=35m	el. rozetes	21,22	1,0	4,35	
Gr.7	1B16			PPJ 3x2,5;L=40m	el. rozetes	21,22,23	1,0	4,35	
Gr.8	1B16			PPJ 3x2,5;L=45m	el. rozetes	23,24	1,0	4,35	
Gr.9	1B16			PPJ 3x2,5;L=45m	el. rozetes	214	2,0	8,7	
Gr.10	3B25		Dif/str. aizsardz. 3N/25/0.03	PPJ 5x4;L=45m	el. plīts	214	9,0	15,0	
Gr.11	1B16			PPJ 3x2.5;L=45m	el. rozetes	214	2,0	8,7	
Gr.12	1B16		Dif/str. aizsardz. 1N/25/0.03	PPJ 3x2.5;L=40m	el. rozetes	25, 26	2,0	8,7	
Gr.13	1B16			PPJ 3x2.5;L=40m	el. rozetes	27, 28	2,0	8,7	
Gr.14	1B16			PPJ 3x2.5;L=35m	el. rozetes	28,29,210	2,0	8,7	
Gr.15	1B16			PPJ 3x2.5;L=20m	el. rozetes	210, 211	2,0	8,7	
Gr.16	3C16			PPJ 5x2.5;L=10m	el. pievads	Rekuperatoram	6,0	10,0	A1 L1 KM A2 spoles vadība caur UAS ventilācijas atslēgšanas releju

PE N

SIA" C PROJEKTI"
Valdemāra bulvāris 18, Madona
Tālr: 4860952, Fax: 4860951

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90000054572
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

Rasējuma marka: EL

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj. sad. v.	D.Lamberts		
Izstrādāja	D.Lamberts		
Pasūtījuma Nr. 09/09-03			
Arhīva Nr. CP/2009/12/03			

Projekta nosaukums: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Stadija: TP

Mērogs: 1/100

El. sadalnes vienlīniju shēmas

Lapa: EL-7

Lapu skaits: 10