



PR-2.1  
PR-2.2



PR-2.3  
PR-2.4



NORĀDĪJUMI PĀRSEDŽU IZVEIDOŠANAI ESOŠAJĀS SIENĀS

1. Pārsegumu kas atrodas virs jaunās ailas, jāatslogo un jānostiprina ailas platumā plus 0.5 m uz katru pusi no ailas ar pagaidu balstiem.
2. Atbilstoši projekta atzīmei no vienas puses sienā izkaļ gropi, kas atbilst metāla pofilam.
3. Sienā izurbj caurumus atbilstoši caurumiem "U" profilā /Ø19 mm/
4. Gropē, svaiga cementa javā M100 iespiež "U" profilu, kas aptīts ar metāla sietu, un caurumos ievieto bulskrūves M16. Profilu gropē nofiksē ar antiseptizētiem koka klucīšiem ik pēc 0.5 m.
5. Savelk pārsedzi, uzskrūvējot uzgriežņus bulskrūvju galiem.
6. Visas pārsedzes spraugas aizpilda ar cementa javu M100, īpašu uzmanību veltot pārsedzes balstiem.
7. Tikai pēc tam, kad java sasniegusi vismaz 50% no savas beigu stiprības, var izkalt ailu sienā.
8. Visas atklātās pārsedzes daļas apmest ar cementa javu.
9. Pagaidu balsta konstrukcijas demontē, kad cementa java sasniegusi 70% no savas galīgās stiprības.
10. Visus izmērus precizēt uz vietas.

Piezīmes:

1. Šo lapu skatīt kopā ar lapām BK-2-2.5 - BK-2-2.9.
- 2.Visus izmērus precizēt uz vietas.

				<div> KONSTRUKTORIKS</div> <div>Projekta BK-sadaļas autors: SIA "Konstruktoriks" būvkom. reģ. Nr. 4700-R Aptiekas 12, LV-1005, Rīga, tel.:26132084</div>					
Arhīva reģistrācijas Nr.:				Pasūtītājs/a: Sarkaņu pagasta pašvaldība reģ. Nr. 90000054642			Pasūtījums: <div>10-01</div>		
Paraksts un datums:									
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Būvobjekta nosaukums un adrese: TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA "Kalnagravās 1", Sarkaņu pag., Madonas novads			Stadija	Lapa	Lapu sk.
Proj.sad.vad.	S.STEŠĪNS						T.P.	BK-2-2.6	
							Mērogs: 1:10		
				Lapas nosaukums: Otrā stāva sienas un pārsedzes Pārsedzes PR-2.1, PR-2.2, PR-2.3, PR-2.4 (2.kārta)			SIA "A 2 C ", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 50003545121 birojs: Maskavas 260/2-23, Rīgā, LV-1063 t./f. 67131805, mob. 29118723		