

3. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	Platība, m2
3.01	Tehniskā telpa	12,20
3.02	Kāpņu telpa	3,14
3.03	Balkons skatītājiem	20,10
	Kopā 3. stāvā:	35,44

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI :

APZ.	NOSAUKUMS
SV-1-1000x200	Gaisa sadalītajs
L1800	Gaisa daudzums m3/h
Ø100	Apaļa gaisa vada izmērs
PN-1	Pieplūdes-nosūces sistēma
THL-100	Gaisa sadalītajs
PRA-100	Regulējošais vārsts
CU2/SR60	Ugunsdrošie vārsti

PIEZĪMES:
1. Pieplūdes sitēmas gaisa vadus no gaisa ieņemšanas restes līdz gaisa apstrādes agregātam izolēt ar siltumizolāciju Paroc LAM, b=50mm.
2. Pieplūdes sitēmas gaisa vadus izolēt ar siltumizolāciju Paroc LAM, b=30mm.

Projekta dalījums kārtās:

Projekta 1. kārta

Projekta 2. kārta

Projekta 3. kārta

Arhīva reģistrācijas Nr.:			
Paraksts un datums:			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.
Projekta d. vad.	S. POĻAKOVS		08.04.2010.
Izstrādāja	S. POĻAKOVS		08.04.2010.
::\10-01, Kalnagravas_AVK.dwg			

Pasūtītājs: Sarkaņu pagasta pašvaldība
reģ. Nr. 90000054642

Pasūtījums: 10-01

Būvobjekta nosaukums un adrese:
TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA
"Kalnagravās 1", Sarkaņu pag., Madonas rajonā

Stadija	Lapa	Lapu sk.
TP	AVK-10	
Mērogs:	1:100	

Lapas nosaukums:
VENTILĀCIJA. 3. STĀVA PLĀNS

SIA " A 2 C " , būvkom. reģ. Nr. 1807-R
reģ. Nr. 50003545121
birojs: Maskavas 322-515, Rīgā, LV-1063
t./f. 67131805, a2c@btv.lv