



PAGRABSTĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	TELPAŠ NOSAUKUMS	Platība, m2
P.01	Virtuves noliktava	18,70
P.02	Katlu telpa	21,36
P.03	Kāpņu telpa	2,32
P.04	Noliktava	34,55
P.05	Noliktava	24,09
Kopā pagrabstāvā:		101,02

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI :

APZ.	NOSAUKUMS
—	Apkures sistēmas turpgaitas cauruļvadi
—	Apkures sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi
—	Vent. siltumapgādes sistēmas turpgaitas cauruļvadi
—	Vent. siltumapgādes sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi
—	Basseina siltumapgādes sistēmas turpgaitas cauruļvadi
—	Basseina siltumapgādes sistēmas atpakaļgaitas cauruļvadi
C21-500-500	Radiatora marka-augstums-garums
1000W/0.15	Siltuma jauda / Kv vertība
A1-Cu-15	Apkures sistēmas nosaukums un cauruļvada diametrs
⌵	Lodveida ventīlis
⌵	Balansējošais vārsts

Piezīmes:

Visi cauruļvadi (Ø15-18) jāizolē ar SH/Armaflex 9mm.
Visi cauruļvadi (Ø22-28) jāizolē ar SH/Armaflex 13mm.
Visi cauruļvadi (Ø32-42) jāizolē ar SH/Armaflex 19mm.
Cauruļvadus montēt ar dabīgo kritumu i=0,002m uz 1 tekošo metru.
Augstuma atzīmes precizēt uz vietas montāžas gaitā.

Projekta daļījums kārtās:

- Projekta 1. kārtā
- Projekta 2. kārtā
- Projekta 3. kārtā

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Pasūtītājs: Sarkaņu pagasta pašvaldība			Pasūtītājs: 10-01		
Paraksts un datums:				reg. Nr. 90000054642					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Būvobjekta nosaukums un adrese:			Stadija	Lapa	Lapu sk.
Projekta d. vad.	S. POĻAKOVŠ		08.04.2010.	TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA			TP	AVK-2	
Izstrādāja	S. POĻAKOVŠ		08.04.2010.	"Kalnagrāvās 1", Sarkaņu pag., Madonas rajonā			Mērogs:	1:100	
				Lapas nosaukums:			SIA "A 2 C", būvkom. reg. Nr. 1807-R		
				APKURE UN VENTILĀCIJA. PAGRABSTĀVA PLĀNS			reg. Nr. 50000545121		
							birojs: Maskavas 322-515, Rīga, LV-1063		
							t.f. 67131805, a2c@bvt.lv		