VENTILĀCIJAS SISTĒMU RAKSTUROJUMS

SISTĒMU APZĪMĒJUMS	APKALPOJAMĀS TELPAS NOSAUKUMS	IEKĀRTA							FILTRS	GAISA SILDĪTĀJS				GAISA DZESĒTAJS				SILTUMA UTILIZATORS			
		IEKĀRTAS TIPS		L m3/h	▵P Pa	N kW	V/Ph	I/A		TIPS	SILD. TEMP., °C NO	SILD. TEMP., °C LĪDZ	Qs. kW	TIPS	DZES. TEMP., °C NO	DZES. TEMP., °C LĪDZ	Qa. kW	TIPS	TEMP., °C NO	TEMP., °C LĪDZ	Qs. kW
PN-1	ZĀLES, ATPŪTAS TELPAS	EU 22	N	9185	300	5.5	400/3	10.6	F7									ROTORA	20	-11.8	109.7
			P	9747	270	7.5	400/3	14.1	F7	ŪDENS	7.7	20	40.3	30% GLIK.	27	20	32.8		-23.8	7.7	
N-2	SANMEZGLI	CK 125 C		250	115	0.071	230/1	0.33													
N-3	SANMEZGLI	CK 125 C		240	105	0.071	230/1	0.33													
N-4	SANMEZGLI	CK 160 C		300	185	0.1	230/1	0.44													
N-5	VIRTUVE	HA-700 SLIM		410		0.21	230/1														

AUKSTUMAPGĀDES SISTĒMAS DATI

IEKĀRTAS NOSAUKUMS	IEKĀRTAS TIPS	SKAITS	Q kW	G l/s	P kPa	N kW	PIEZĪMES
AUKSTUMA IEKĀRTA	HRAT FF 0121	1	32.8	1.7	17	11.8	400/3~

KALORIFERA SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS DATI

IEKĀRTAS NOSAUKUMS	IEKĀRTAS TIPS	APKALPOŠANAS ZONA	G, l/s	P, kPa	N, kW	I, A	PIEZĪMES
SŪKNIS	WILO Stratos ECO 25/1-5	EU 22	0.49	18	0.05	0.46	230/1

AVK PROJEKTA GALVENIE RĀDĪTĀJI

SILT. PATĒRIŅŠ VENT., kW	SILT. PATĒRIŅŠ APKUREI, kW	AUKST. PATĒRIŅŠ VENT., kW	EL. PATĒRIŅŠ, kW
40.3	70.3	32.8	13.5

KATLUMĀJAS PAMATRĀDĪTĀJI

SILTUMA PATĒRIŅŠ					EL. PATĒRIŅŠ, kW
APKURE, kW	BASSEINS, kW	VENTILĀCIJA, kW	KARSTAIS ŪDENS, kW	KOPĀ, kW	
70.3	50	40.3	43.6	204.2	0.5

"AVK" DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	RASĒJUMS
AVK-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
AVK-2	APKURE UN VENTILĀCIJA. PAGRABSTĀVA PLĀNS
AVK-3	APKURE. 1. STĀVA PLĀNS
AVK-4	APKURE. 2. STĀVA PLĀNS
AVK-5	APKURE. 3. STĀVA PLĀNS
AVK-6	APKURE. JUMTA STĀVA PLĀNS
AVK-7	APKURES SISTĒMU IZOMETRISKĀS SHĒMAS
AVK-8	VENTILĀCIJA. 1. STĀVA PLĀNS
AVK-9	VENTILĀCIJA. 2. STĀVA PLĀNS
AVK-10	VENTILĀCIJA. 3. STĀVA PLĀNS
AVK-11	VENTILĀCIJA UN AUKSTUMAPGĀDE. JUMTA STĀVA PLĀNS
AVK-12	VENTILĀCIJA. JUMTA PLĀNS
AVK-13	VENTILĀCIJAS SISTĒMU IZOMETRISKĀS SHĒMAS
AVK-14	VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS APSAISTES PRINCIPIĀLĀS SHĒMAS
SM-1	KATLUMĀJA. PRINCIPIĀLĀ SHĒMA
AVK-15	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS
	PIELIKUMI

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI :

APZ.	NOSAUKUMS
C21-500-500	Radiatora marka-augstums-garums
1000W/0.15	Siltuma jauda / Kv vertība
A1-Cu-15	Apkures sistēmas nosaukums un cauruļvada diametrs
⧖	Lodveida ventilis
⧖	Balansējošais vārsts
SV-1-1000x200	Gaisa sadālītajs
L1800	Gaisa daudzums m3/h
Ø100	Apaļa gaisa vada izmērs
PN-1	Pieplūdes-nosūces sistēma
THL-100	Gaisa sadālītajs
PRA-100	Regulējošais vārsts
CU2/SR60/CR2	Ugunsdrošie vārsti

Projekta dalījums kārtās:

Projekta 1. kārta

Projekta 2. kārta

Projekta 3. kārta

ŠĪ BŪVPROJEKTA AVK DAĻAS
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS: SERGEJS POĻAKOVS (vārds un uzvārds)

50-3039 (sertifikāta nr.)

04.2010. (datums) (paraksts)

ŠĪ BŪVPROJEKTA SM DAĻAS
RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS: SERGEJS POĻAKOVS (vārds un uzvārds)

50-3039 (sertifikāta nr.)

04.2010. (datums) (paraksts)

Arhīva reģistrācijas Nr.:				*Pasūtītājs:* Sarkaņu pagasta pašvaldība reģ. Nr. 90000054642	*Pasūtījums:* 10-01
Paraksts un datums:					
Amats	*Uzvārds*	*Paraksts*	*Dat.*	*Būvobjekta nosaukums un adrese:* TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA "Kalnagravās 1", Sarkaņu pag., Madonas rajonā	*Stadija* / *Lapa* / *Lapu sk.*: TP / AVK-1 /
Projekta d. vad.	S. POĻAKOVS		08.04.2010.		*Mērogs:*
Izstrādāja	S. POĻAKOVS		08.04.2010.		
				Lapas nosaukums: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	SIA "A 2 C ", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 50003545121 birojs: Maskavas 322-515, Rīgā, LV-1063 t./f. 67131805, a2c@btv.lv
.\\10-01, Kalnagravas_AVK.dwg					