

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA ĢP, ŪKT, AR, TN, BK SADAĻAI

*Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana
Laudonas ciemā*

12. Posms

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
1. Īdensvads U1			
1.1	Īdensvada caurule PEHD CR SDR17 ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	m	59,9
1.2	Tērauda apvalkcaurule DN150 šķērsšanai ar beztranšējas metodi, ietverot cauruļvada centrējošos gredzenus apvalkcaurulē	m	38,8
1.3	Elektrometināma noslēgtapa DN63	gab.	1
1.4	Adapters PEHD CR SDR17 Ø63 caurulei, piemēram, Hawle	gab.	1
1.5	Adapters PEHD CR SDR17 Ø110 caurulei, piemēram, Hawle	gab.	3
1.6	Atloku adapters UNI DCI DN 100, piemēram, Hawle	gab.	1
1.7	Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle	gab.	1
1.8	Atloku diametru pāreja DCI DN100/50, piemēram, Hawle	gab.	1
1.9	Atloku aizbīdnis DCI DN50, piemēram, Hawle	gab.	1
1.10	Atloku aizbīdnis DCI DN100, piemēram, Hawle	gab.	2
1.11	Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN63	gab.	1
1.12	Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN100	gab.	1
1.13	Betons atbalsta bloku izbūvei	m³	0,2
1.14	Betons pamatnes izbūvei	m³	0,3
1.15	Betons demontējamo vadu galu aizbetonēšanai	m³	0,1
1.16	Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka ø1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 10 t, apbetonējumu, zaļajā zonā. Skatīt pielikumus Nr.12 un Nr. 20.	kompl.	1
1.17	Grunts neizmantojamo aku demontāžai (24 gab)	m³	2
2. Vispārējās celtniecības darbi			
2.1	Melnzeme (brietēta)	m³	0,5
2.2	Zālāja sēklas, piemēram, Turfline sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas"), izsējas norma 3 kg/100 m²	kg	0,25

Piezīmes 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Visiem ūdensvada un kanalizācijas aku vākiem jābūt ar SIA "Madonas Ūdens" logo.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.