



Latvijas Republikas Vides ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

MADONAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90000017078, Blaumaņa ielā 7, Madona, LV-4801

Tālr.: 64807451, Fakss: 64807452, Mob.: 29417895, e-mail: madona@madona.vvd.gov.lv

Madona

Datums: 19.10.2010. Nr. 6.5.-6/1164

## Tehniskie noteikumi Nr. MA10TN0160

(izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi  
novērtējumu" 4.panta otro daļu,  
MK noteikumu Nr.91/2004 1. pielikuma  
10.3. punktu)

Derīgi līdz 2015.gada 18. oktobrim

Derīguma termiņš pagarinās līdz ar arhitektūras un plānošanas uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu būvvaldē

**Persona, kura gatavojas veikt darbību:** SIA „BELSS”, Reģ. Nr. 400032327609, Kalvenes iela 22a, Rīga, LV-1058

**Paredzētā darbība :** Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, divu artēzisko urbumu rekonstrukcija, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija

**Paredzētās darbības norises vieta :** Ļaudonas ciems, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

**Pamatojums:** iesniedzēja 2010.gada 10. septembrī iesniegtais iesniegums.

### 1. Vides aizsardzības prasības :

- 1.1. Ievērot Latvijas Republikas "Aizsargjoslu likuma" 37. pantā noteiktās prasības attiecībā uz Aiviekstes upi.
- 1.2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un izvads Aiviekstes upē jāizbūvē tā, lai netiktu negatīvi ietekmēti dabas parkā „Aiviekstes palienes” sastopamie aizsargājamie biotopi un īpaši aizsargājamo augu atradnes.
- 1.3. Ūdensapgādes tīklus izbūvēt atbilstoši MK noteikumu Nr.38/2000 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” ” 3. daļas prasībām.
- 1.4. Veicot artēzisko urbumu rekonstrukciju, nepiesārņot grunti un pazemes ūdeņus, nodrošināt urbumu atveres aprīkojuma hermētiskumu (MK noteikumu Nr.112/1997 „Vispārīgie būvnoteikumi” 177. punkts).
- 1.5. Kanalizācijas tīklus izbūvēt atbilstoši 1999.gada 15.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” ”.
- 1.6. Projektā paredzēt iespējami maksimālo ciema infrastruktūras objektu, ražotņu, dzīvojamo ēku, kā arī individuālo māju, atsevišķi novietotu ēku vai ēku grupu pieslēgšanu centralizētai kanalizācijas sistēmai.
- 1.7. Notekūdeņu attīrīšanai uzstādīt attiecīgas jaudas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas nodrošina atbilstošu attīrīšanu (MK noteikumu Nr.34/2002 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 37. punkts).

- 1.8. Paredzēt notekūdeņu uzskaiti (MK noteikumu Nr.34/2002 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeņī” 41.4. punkts).
- 1.9. Ierīkot notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas ieplūstošajiem notekūdeņiem un pirms attīrīto notekūdeņu emisijas pieņemtajos ūdeņos (MK noteikumu Nr.34/2002 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeņī” 41.4. punkts).
- 1.10. Projektā paredzēt atsevišķu pieņemšanas aku notekūdeņiem, kas tiek izsūkāti no nosēdvertņiem un sausajām tualetēm
- 1.11. Attīrīto notekūdeņu izplūdē nodrošināt šādu paliekošo piesārņojumu attīrītajos notekūdeņos:  
 suspendētās vielas < 35 mg/l;  
 BSP<sub>5</sub> < 25 mg/l;  
 KSP < 125 mg/l.
- 1.12. Būvdarbu laikā aizliegts vidē novadīt neattīrītus notekūdeņus.
- 1.13. Rakšanas darbus veikt ne tuvāk par 2 m no koku stumbriem, lai aizsargātu tos no bojāšanas. Koku aizsardzības pasākumus paredzēt darbu veikšanas projektā.
- 1.14. Būvniecības un rekonstrukcijas darbiem izmantojamie derīgie izraktni, kas iegūti licencētos karjeros. Nav pieļaujama nelikumīgi iegūtu derīgo izraktnu izmantošana.
- 1.15. Paredzēt būvniecības atkritumu (būvgružu) savākšanu un izvešanu, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju, kurai ir izsniegta atbilstoša atļauja darbībām Sausnē pagasta teritorijā.
- 1.16. Piesaistot objektus, saglabāt un atjaunot ainavu. Paredzēt teritorijas labiekārtošanu.
- 1.17. Sakarā ar MK noteikumu Nr.294/2002 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai”, 4.2. punkta prasībām vismaz 90 dienas pirms piesārņojošās darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā iesniegt rakstisku paziņojumu ar aktualizēto informāciju par grozījumu nepieciešamību B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā.
- 1.18. Vismaz 10 darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā VVD Madonas reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu atzinuma saņemšanai par objekta atbilstību šajos tehniskajos noteikumos izvirzītajām vides aizsardzības prasībām.

## 2. Izvērtēta dokumentācija:

- Paredzētās darbības iesniegums uz 1 lapas.
- Valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija uz 3 lapām
- Iesniedzēja sagatavotā papildu informācija 2 lapām
- Sakotnējais izvērtējums uz 3 lapām
- Eksperta atzinums uz 1 lapas

Paredzamo darbību veikt atbilstoši Latvijas Republikas „Būvniecības likumam” un spēkā esošajam Madonas novada L. audonas pagasta teritorijas plānojumam.

Darbības ierosinātajam nodrošināt teritorijai blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku un valdītāju informēšanu par paredzamo darbību saskaņā ar 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” noteikto.

Tehniskajos noteikumos izvirzītajās vides prasības var veikt grozījumus saskaņā ar MK 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.91. „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”.

Šos tehniskos noteikumus var apstrīdēt mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Madonas reģionālajā vides pārvaldē, Blaumaņa ielā 7, Madona, LV- 4801.

Direktors

J.Sobko

Sarmāns, J.  
12.10.2010.