

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA EL SADAĻAI (ŪSS-1)

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

Nr.p.k.	Tips, marka	Apraksts	Mērv.	Daudz.
Iekšējā elektroapgāde (EL)				
1	VA24B	Sadale VOLTA IP30, v/a (24 moduļi)	kompl.	1
2	VA24T	Durvis Volta VA24 sadalei	gab.	1
3		Vara ķemme 100A; 3-fāzu; 15 moduļiem	kompl.	1
4	3-fāzu	Pārslēdzis	gab.	1
5	3C 16A	Automātslēdzis	gab.	2
6	3C 10A	Automātslēdzis	gab.	1
7	1C 20A	Automātslēdzis	gab.	1
8	1C 16A	Automātslēdzis	gab.	1
9	1B 6A	Automātslēdzis	gab.	1
10	CYKY 5x4	Kabelis ar vara dzīslām	m	6
11	CYKY 4x4	Kabelis ar vara dzīslām	m	58
12	CYKY 4x2,5	Kabelis ar vara dzīslām	m	14
13	CYKY 3x2,5	Kabelis ar vara dzīslām	m	28
14	CYKY 3x1,5	Kabelis ar vara dzīslām	m	20
15	GH15CHN-10-230V	Magnētiskais palaidējs	kompl.	1
16	3SB 18-0207AC	Vadības pogas	gab.	1
17	EVOEL SM	Gofrēta aizsargcaurule D=16mm	m	30
18	EPKT 0015	Kabeļa gala apdare	kompl.	2
19	IP65	Vienpolīgie slēdži	gab.	1
20	IP65	1 fāzu kontaktrozete ar zemājuma spaili	gab.	2
21	IP65	3 fāzu kontaktrozete dīzelģen. pieslēgumam	gab.	1
22	DISEL15000TE	Dīzelģenerators (ar elektrostartu) 10kW / 12,5 kVA	kompl.	1
23	FARE SL-150R-P	Prožektors ar kustības sensoru + spuldze J-78mm, 150W	gab.	1
24	"kanlux"	Gaismeklis MAH-1136/A (1x36W) + spuldzes T8	kompl.	2
25	"Galmox"	Elektriskais sildītājs TPVD-102-VD20; (1 kW)	kompl.	1
26		Zemējuma komplekts S-1 sadalnei	kompl.	1
27		Neuzskaitītie palīgmateriāli	kompl.	1

Piezīmes: 1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerāļplānu un principiālo shēmu;

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīgi esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

