



AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	Ū-2	Ū-5A	Ū-5	Ū-6	Ū-7	Ū-8	Ū-9	Ū-10	Ū-11	Ū-12B	Ū-13A	Ū-13C	Ū-13	Ū-14	Ū-14A
ESOŠĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS)	96.80	96.55	95.40	95.40	95.75	95.40	95.20	95.45	95.45	95.30	95.15	95.00	94.90	95.00	95.00
PROJEKTEJAMĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS)	97.22	96.55	95.40	95.40	95.75	95.40	95.20	95.45	95.45	95.30	95.15	95.00	94.90	95.00	95.00
CAURULES VIRSĀS ATZĪME(m ABS)	95.42	94.75	93.40	93.60	93.95	93.60	93.40	93.63	93.65	93.50	93.35	93.20	93.10	89.15	89.15
CAURULES IEBŪVES DZĪLŪMS	1.86	1.86	2.06	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
SLĪPUMS	1.196%	1.196%	0.0511	0.0076	0.0217	0.0245	0.0108	0.0058	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075
SLĪPUMS	1.86	1.86	2.06	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
DIAMETRS	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110	Ø110
PEHD Ø63 - 310.3 m															
PAMATNĒS SAGATAVOŠANA	Nobīlētās smiltis pabērums 15 cm, max frakcija 16 mm														
ATTĀLĀJUMS STARP AKAM/MEZGLIEM (m)	5.6	26.4	26.2	16.1	14.3	18.6	39.0	3.6	20.1	4.0	3.3	4.8	55.4	65.9	
IZTĀISNOTĀS TRASES PLĀNS															

- Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
 2. Transējas sagatavošanai, cauruļu iegādēšanai un transējas atbēršanai veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
 3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāgarlauda visi esošie un projektētie izmēri;
 4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu ** sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sākaru un TV kabeļi - apmēriem 0,7 - 1,0m, ūdensvadē (ca.) 1,60 - 1,80m;
 5. Pirms zemes darbu uzsākšanas paredzēti esošo rīkli izvērtējumu dabā un to iebūves dziļumu;
 6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāti līdz būvdarbu uzsākšanai;
 7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
 8. Ģeodētisko izpēti skatīt: 1. sējuma. Vispārīgā daļa.

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reg.Nr. 90000054572 Saiete laukums - 1. Madona LV-4801		Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciematā	
		Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads	
Lapas nosaukums:		Lapas nosaukums:	
UKT sad.vad./Ainars Dukulis	02.05.2011	Ūdensvada U1 garenprofils	
Izstrādāja Toms Buļans	02.05.2011		