

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA ĢP, ŪKT, AR, TN, BK SADAĻAI

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

15. Posms

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
1. Ūdensvads U1			
1.1	Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	m	105,5
1.2	Elektrometināms līkums 30° PEHD CR SDR17 ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	gab.	1
1.3	Elektrometināma dubultuzmava PEHD CR SDR17 Ø110, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	gab.	2
1.4	Elektrometināma noslēgtapa DN63	gab.	1
1.5	Adapters PEHD CR SDR17 Ø63 caurulei, piemēram, Hawle	gab.	1
1.6	Adapters PEHD CR SDR17 Ø110 caurulei, piemēram, Hawle	gab.	2
1.7	Atloku trejgabals DCI DN100/50, piemēram, Hawle	gab.	1
1.8	Atloku aizbīdnis DCI DN50, piemēram, Hawle	gab.	1
1.9	Atloku aizbīdnis DCI DN100, piemēram, Hawle	gab.	2
1.10	Aizsargčaula dzelzbetona akas sienā DN63	gab.	1
1.11	Aizsargčaula dzelzbetona akas sienā DN110	gab.	2
1.12	Betons atbalsta bloku izbūvei	m ³	3
1.13	Betons pamatnes izbūvei	m ³	0,3
1.14	Betons demontējamo vadu galu aizbetonēšanai	m ³	0,2
1.15	Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1500 (2,0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 10 t, apbetonējumu, zaļajā zonā. Skatīt pielikumus Nr.12 un Nr. 20.	kompl.	1
1.16	Grunts neizmantojamo aku demontāžai (24 gab)	m ³	2
1.17	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta)	m ³	30
1.18	Marķējuma lente ūdensvadam	m	105,5
2. Vispārējās celtniecības darbi			
2.1	Grants šķembu maisījums (fr. 5-20) (blietētas)	m ³	1,5
2.2	Grants šķembu maisījums (fr. 20-40) (blietētas)	m ³	7,5
2.3	Melnzeme (blietēta)	m ³	18,6
2.4	Smilts nomaināmās grunts vietā (blietēta)	m ³	10,0

2.5	Zālāja sēklas, piemēram, Turflīne sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas"), izsējas norma 3 kg/100 m ²	kg	5,6
-----	---	----	-----

- Piezīmes
1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem
 2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
 3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfīrmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
 4. Visiem ūdensvada un kanalizācijas aku vākiem jābūt ar SIA "Madonas Ūdens" logo.
 5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.