


ŪDENSVADA Ū1 GARENPROFILS



Mhor 1:500  
Mvert 1:100



AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	Ū-76	Ū-109	Ū-110	Ū-111 PL-36	Ū-112	Ū-112.1	Ū-111	Ū-111.1
ESOŠĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS)	95.26 95.25	95.00	95.25	95.65 95.67	96.05	96.25	95.67	95.95
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS)	95.26 95.25	95.00	95.25	95.65 95.67	96.05	96.25	95.67	95.95
CAURULES VIRSĀS ATZĪME(m ABS)	93.46 93.45 93.43	93.20	93.45	93.85 93.87	94.25	94.45	93.87	94.15
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	1.91 1.91 1.88	1.86	1.86	1.86 1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
SLĪPUMS	0.0038	0.0056	0.0181	0.0343	0.0124 0.0100	0.0241	0.0161	17.4
GARUMS	2.6 40.9	13.8	11.6	30.6	8.3	17.4		
DIAMETRS	PEHD Ø110 - 2.6m				PEHD Ø63 - 107.2m			

PAMATNĒS SAGATAVOŠANA								
ATTĀLUMS STARP AKĀM/MEZGLIEM (m)	2.6	40.9	13.8	11.6	30.6	8.3	17.4	
IZTAISNOTĀS TRASES PLĀNS								

- Piezīmes:
- Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
  - Trasējas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un trasējas aizbērsenu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavoēju rekomendācijām un ņemot vērā grunts geoloģiskos apstākļus.
  - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie iznēti.
  - Vietās, kur nav ziņāni precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofils pieņemti ar apzīmējumu "\*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1,60 - 1,80m.
  - Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
  - Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
  - Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
  - Ģeotehnisko izpēti skatīt: I sējums, Vispārīgā daļa.

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801				Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciematā			
				Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads			
				© All rights reserved. © Izmantojams saskaņā ar autoritātes lēmumu.			
Lapas nosaukums:				Līguma Nr. 10/08 Mērogs: hor. 1:500 vert. 1:100			
ŪKT sad.vad.	Ālvars Dukulis	02.05.2011	Ūdensvada Ū1 garenprofils				
Izstrādāja	Toms Bulāns	02.05.2011					
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.		
			TP	47	ŪKT-25		