

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA ELT SADAĻAI (ŪSS-1)

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

| Nr. p.k. | Apraksts | Mērvienība | Daudzums |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|----------|
| | <i>Ārējā elektroapgāde ELT (Pasūtītājs)</i> | | |
| 1 | Nozarspailes SL 4.2 | kompl. | 1 |
| 2 | Aizsargapvalki SP15 | kompl. | 1 |
| 3 | Izlādnis GXO 0,66 | kompl. | 1 |
| 4 | Sadalne E-N-LU-II-3 (16-63) + pamatne "P" | kompl. | 1 |
| 5 | Zemējuma komplekts uzskaites sadalnei: | | |
| | Zemēšanas elektrods Z20-2500 | gb. | 2 |
| | Stieple d 10mmm | m | 5 |
| | Zemēšanas spaile SE 15 | gb. | 1 |
| 6 | Kabelis ar alumīnija dzīslām AXMK 4x35mm ² | m | 29 |
| 7 | Kabeļa gala apdare EPTK 0031 | kompl. | 4 |
| 8 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX 50 | m | 20 |
| 9 | Kabeļa aizsarglenta ar brīdinošiem uzrakstiem | m | 15 |
| 10 | Smilts | m ³ | 2 |
| 11 | Grants | m ³ | 4 |
| 12 | Neuzskaitītie palīgmateriāli | kompl. | 1 |

Piezīmes

1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerāļplānu un principiālo shēmu;
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.