

# IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA ĢP, ŪKT, AR, TN, BK SADAĻAI

## *Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā*

### *1. Posms*

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
<b>1. Ūdensvads U1</b>			
1.1	Ūdensvada caurule PEHD CR SDR17 ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	m	129,7
1.2	Elektrometināms līkums 30° PEHD CR SDR17 ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	gab.	1
1.3	Elektrometināms līkums 90° PEHD CR SDR17 ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	gab.	1
1.4	Elektrometināms trejgabals PEHD CR SDR17 Ø63/50, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	gab.	2
1.5	Elektrometināma dubultuzmava PEHD CR SDR17 Ø63, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS.	gab.	5
1.6	Īscaurule ar atloku PEHD CR SDR17 Ø63/DN50, piemēram, Evopipes – EVO SCGR ULTRASTRESS	gab.	4
1.7	Adapters PEHD CR SDR17 Ø63 caurulei, piemēram, Hawle	gab.	9
1.8	Adapters metāls/PEHD CR SDR17 Ø63/DN50	gab.	3
1.9	Atloku trejgabals DCI DN50/50, piemēram, Hawle	gab.	1
1.10	Atloku aizbīdnis ar teleskopisku pagarinātājkatu un peldošu ielas kapi DCI DN50 (t.sk. betons), piemēram, Hawle	gab.	4
1.11	Servisa aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinātājkatu un peldošu ielas kapi, piemēram, Hawle	gab.	1
1.12	Betons atbalsta bloku izbūvei	m³	0,4
1.13	Betons demontējamo vadu galu aizbetonēšanai	m³	0,6
1.14	Polietilēna ūdensmērītāja aka ar siltumizolāciju PM 500 ø500 h= 1,2m, siltinātu akas vāku, piemēram, “Rotons” (skatīt pielikumu Nr. 28), plūsmas mērītāja konsoli (āra apstākļiem) DN32, klase “C”, piemēram, “Sensus” (skatīt pielikumu Nr. 28 un Nr. 24), uzstādīšanai zaļajā zonā	kompl.	3
1.15	Grunts neizmantojamo aku demontāžai (24 gab)	m³	8
1.16	Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta)	m³	42
1.17	Marķējuma lente ūdensvadam	m	129,7
<b>2. Vispārējās celtniecības darbi</b>			
2.	Melnzeme (blietēta)	m³	55

2.2	Zālāja sēklas, piemēram, Turflīne sēklu maisījums "Ornamental" (izplatītājs Latvijā SIA "Kurzemes sēklas"), izsējas norma 3 kg/100 m <sup>2</sup>	kg	16,5
2.3	Informatīvais stends atbilstoši: "Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda "Publicitātes Vadlīnijas" Eiropas Savienības fondu finansējumu saņēmējiem"	kompl.	1
2.4	Informatīvā plāksne atbilstoši: "Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda "Publicitātes Vadlīnijas" Eiropas Savienības fondu finansējumu saņēmējiem"	kompl.	1

- Piezīmes
1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem
  2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
  3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfīrmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
  4. Visiem ūdensvada un kanalizācijas aku vākiem jābūt ar SIA "Madonas Ūdens" logo.
  5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.