



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

06.12.2012. Nr. MNP/2.8.2./12/3591  
Uz 03.12.2012. Nr. 1-12/V-404

SIA „VIA”,  
Starta ielā 5, Rīgā,  
LV-1026

Par saraksti Nr.2 iepirkuma procedūrā: „Projekta "Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārtā" būvdarbi”, identifikācijas numurs MNP2012/57\_ERAf.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 03.12.2012. saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

- 1. Jautājums: Nolikuma, savukārt būvprojekta tehniskajās specifikācijās norādīts, ka darbi veicami atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2010". lūdzam precizēt, kuras specifikācijas jāņem vērā veicot darbus?*

**ATBILDE uz 1.jautājumu:** veicot darbus ir jāņem vērā „Ceļu specifikācijas 2012”, kura stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī.

- 2. Jautājums: Nolikuma Līguma projekta 3.pielikumā "Tehniskais projekts un specifikācijas" norādīts, ka izpildītājam darbi jāveic ievērojot "Ceļu specifikācijas 2012". "Ceļu specifikācijas 2012" nenosaka, ka asfalta ražošanā būtu jāpielieto ar polimēriem modificēts bitumens. Lūdzam precizēt, vai asfalta ražošanā jāpielieto ar polimēriem modificēts bitumens (PMB)?*

**ATBILDE uz 2.jautājumu:** saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2012”, kuras ir spēkā no 2012.gada 1.janvāra, ar polimēriem modificētu bitumenu var neizmantot asfaltā, bet šā tehniskā projekta risinājumā paredz pielietot asfalta maisījumu PMB, lai paaugstinātu asfalta kvalitāti.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts