



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

20.03.2012.Nr. *MNP/2.d. p.2./12/CSA* Madonā

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkumā: „**Būvdarbi projektā "Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Melioratoru ielā -1, Kusā"**”, identifikācijas numurs MNP2012/3_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 15.03.2012. saņēma jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto daļu sniedz atbildes:

Jautājums Nr.1 „Spēka tīkla izbūvē pēc apjomos uzrādītas sadales: V-apm sadale ar skaitītājiem (N)DUS-III-16-31 (tāmes pozīcija Nr. 22) un V-apm sadale ar skaitītājiem (N)DUS-III-16 (tāmes pozīcija Nr. 23), apjoms ir 1 k-ts, bet pēc tehniskā projekta sanāk 4 komplekti. Pēc kuriem apjomiem vadīties?”

Atbilde uz 1.jautājumu: Projektētājs skaidro, ka uzrādītās spēka tīkla sadalnes ar skaitītājiem (N)DUS-III-16-31 (tāmes pozīcija Nr. 22) un V-apm sadale ar skaitītājiem (N)DUS-III-16 (tāmes pozīcija Nr. 23), darbu daudzuma sarakstā ir norādīts pareizi, jo būvniecības rezultātā tiek izbūvēts 1 komplekts ar tajā iekļautām 4 sadalnēm.

Jautājums Nr.2 „Lokālajā tāmē Nr.1-4 uzrādīta ārdurvju montāža 13 gab, pēc tehniskā projekta ir 19 gab. ārdurvju. Pēc kuriem apjomiem vadīties?”

Atbilde uz 2.jautājumu:

Projektētājs norāda, ka būvniecības laikā ārdurvju montāžas darbi ir paredzēti 13 durvīm. Sīkāk skatīt durvju tehniskos rādītājus tehniskā projekta rasējuma lapā AR-11 (Logu un durvju specifikācija) zem Marka D-2.

Jautājums Nr.3 „Logu demontāža un montāža uzrādīta 314,84 m2, pēc tehniskās specifikācijas ir 322,67 m2. Pēc kuriem apjomiem vadīties?”

Atbilde uz 3.jautājumu:

Projektētājs norāda, ka darbu daudzumu saraksta Lokālās tāmes Nr. 1-4 „Logi un durvis” pozīcija Nr.2 „Logu bloku ar palodzēm no montāža” apjoms ir norādīts neprecīzi un, tāmējot minēto pozīciju, ir jāņem vērā tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms. Tādēļ precizējam Darbu daudzuma saraksta Lokālās tāmes Nr.1-4 „Logu un durvis” pozīcijas Nr. 2 „Logu bloku ar palodzēm montāža” daudzumu no „314,84 m2” uz „322,67m2”, izsakot minēto pozīciju šādā redakcijā:

Nr. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
2		Logu bloku ar palodzēm nomontāža	m2	322,67

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts