



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

28.12.2011.Nr.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkumā: „**Projektēšanas un autoruzraudzības darbi projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ľaudonas pagasta Ľaudonas ciemā II kārtā"**”, identifikācijas numurs MNP2011/47 ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 23.12.2011.ieinteresēto piegādātāju sanāksmē, saņēma jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto daļu sniedz atbildes uz tiem:

1.jautājums: *1. Tieka plānoti jauni urbuma ierīkošana blakus esošajam Dzirnavu sistēmas urbumam, ūdens apjoma nodrošināšanai pēc Tocees rajona pievienošanas Dzirnavu sistēmai. Kā pasūtītājs garantē Dzirnavu ūdenstornja sistēmas tehnisko kapacitāti ūdens apjoma palielināšanai?*

Atbilde uz 1.jautājumu: saskaņā ar iesniegtajiem un Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas akceptētajiem projekta I kārtas precizējumiem komponente „Dzirnavu ūdenstornja rekonstrukcija” tiek mainīta pret citu tehnisko risinājumu - hidroforu izbūvi pie ŪAS. Projektēšanas gaitā jāizvērtē iespējamie risinājumi saistībā ar ŪAS jaudas palielināšanu.

2.jautājums: *Saskaņā ar spēkā esošo atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Dzirnavu urbumam atļautais ūdens ieguves daudzums ir 24 m³ diennaktī. Pēc plānotās jaudas palielināšanas ūdens ieguves daudzums pārsniedz atļaujā minēto. Kādus pasākumus Pasūtītājs veiks, lai novērstu šo neatbilstību?*

Atbilde uz 2.jautājumu: Pasūtītājs veiks nepieciešamos pasākumus, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu atļauju atbilstošam ūdens ieguves daudzumam.

3.jautājums: *Kādam nolūkam tiek plānoti divi urbumi Dzirnavu sistēmā? Vai nav lietderīgāk plānot esošā urbuma rekonstrukciju?*

Atbilde uz 3.jautājumu: Tehniskā projekta izstrāde jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu un Tehniskajām specifikācijām.

4.jautājums: *Darba uzdevuma pielikumā “Tehniskās specifikācijas” Pasūtītājs pieprasī ģeneratoru ŪAS ēkā un NAI, bet TEP šādu komponenšu nav. Kādam nolūkam tiek plānota ģeneratoru izvietošana?*

Atbilde uz 4.jautājumu: Generatori nepieciešami tehnoloģiskā procesa nepārtrauktības nodrošināšanai ŪAS un NAI.

5.jautājums: *Kādēļ Dzirnavu sistēmas ūdens atdzelžošanas stacijas jaudas palielināšana netiek veikta jau projekta I kārtā?*

Atbilde uz 5.jautājumu: TEP Ľaudonas pagasta Ľaudonas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta I un II kārtai netika izstrādāti vienlaicīgi. II kārtā tiek paredzēta ciema teritorijas pievienošana ūdensapgādes sistēmai, kas līdz šim nesaņēma centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu.

6.jautājums: Vai jāparedz ūdens mērītāju aku uzstādīšana uz katru pievadu pie privātpašuma, jo šādas izmaksas nav iekļautas TEP?

Atbilde uz 6.jautājumu: Jā, ūdens mērītāju aku uzstādīšana ir jāparedz saskaņā ar Darba uzdevumu un Tehniskajām specifikācijām.

7.jautājums: Ar kādiem pasākumiem prioritārās investīciju programmas ietvaros plānots nodrošināt ūdens ņemšanas vietu iekārtošanu ugunsdzēsības vajadzībām?

Atbilde uz 7.jautājumu: Šādi pasākumi ir plānoti ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķersts

S.Arcimoviča 64860571