



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

28.12.2012.
Uz 20.12.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.10 iepirkuma procedūrā: „**Būvdarbi projektā „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā”**”, identifikācijas numurs MNP2012/53_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

- 1. jautājums: tāme LT-4 punktā 47-48, kur minēta pagraba griestu siltināšana, izolācijas biežums Paroc CGL 20cy dots 100mm, taču rasējumā AR-8 izolācijas slānis ir 150mm, pie tam tāmē pie pagraba griestu siltināšanas nav minēta krāsošana, kas ir uzrādīts ēkas griezumā AR8 rasējumā.*

ATBILDE uz 1.jautājumu: Skaidrojam, ka plāksnei Paroc CGL 20 cy ir jāņem vērā tehniskā projekta AR -8 rasējuma lapā norādītais izolācijas biežums, t.i. - 150 mm. Tādēļ Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija precizē Darbu daudzumu saraksta lokālās tāmes Nr.LT-4 pozīcijas Nr.47 nosaukumu un izsaka minēto pozīciju sekojoši:

47	Pagraba griestu virsmas apšūšana ar PAROC CGL 20cy vai analogu 150 mm pielīmējot, papildus stiprinot ar dībeļnaglām	m2	170
----	---	----	-----

Siltumizolācijas lamellai CGL-20 cy nav vajadzīgs krāsojums, tā ir gatava plāksne ar gruntskārtas pārklājumu.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts