



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

19.12.2012.

Uz 14.12.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.3 iepirkuma procedūrā: „**Būvdarbi projektā „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā -1, Jaunkalsnavā”**”, identifikācijas numurs MNP2012/53_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija ieinteresēto piegādātāju sanāsmē saņēma jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. jautājums: *Lūdzu sniegt tehnisko specifikāciju radiatoriem (piem. izmēri - platums, augstums, krāsa)? Kādā augstumā paredzēts uzstādīt radiatorus no grīdas?*

ATBILDE uz 1.jautājumu: Katra radiatora apzīmējumā ir uzrādīts radiatora tips, pieslēguma veids, augstums un garums. Apzīmējums dots pamatojoties uz izgatavotājfirmas rekomendācijām. Piemēram: C33-30-16:

C33 - trīsribu ar sāna pieslēgumu;
30 - radiatora augstums 300 mm;
16 - radiatora garums 1600 mm.

Radiatoru krāsa – balta.

Uzstādīšanas augstums no grīdas - 150 mm, saskaņā ar radiatoru izgatavotājfirmas rekomendācijām.

2. jautājums: *Kas notiek būvniecības laikā ar mūrļatām un koka pārsedzēm jumta konstrukcijā, vai nav nepieciešams atjaunot?*

ATBILDE uz 2.jautājumu: Atsedzot jumta konstrukciju, veikt mūrļatu apsekošanu un, ja nepieciešams, veikt to nomaiņu pa posmiem. Ja, atsedzot jumta konstrukciju, konstatēs bojātas koka konstrukcijas, tās ir jānomaina.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

V.Rakstiņš