



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

12.12.2012. Nr. MNP/2.2.8.2./12/3633 Madonā

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.6 iepirkuma procedūrā: „Projekta "Madonas pilsētas tranzīta ielu II, III, IV kārtā" būvdarbi”, identifikācijas numurs MNP2012/57\_ERAf.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 07.12.2012.saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

**1. Jautājums:** Darbu daudzumu sarakstos brauktuvei paredzēta nomaļu uzpildīšana 5cm biezumā, tāds pats biežums tiek norādīts arī tehnisko projektu šķersprofilu rasējumos, lai gan pēc grafiskā attēlojuma nepārprotami redzams, ka nomales uzpildāmas kopējā asfalta kārtu biezumā, tas ir 12cm. Vai norādot nomales biežumu brauktuvei nav ieviesusies kļūda?

**ATBILDE uz 1.jautājumu:** Darbu daudzumu sarakstos Nr.1, Nr.2 un Nr.4 pozīcijās Nr.28 ir ieviesusies kļūda. Tādēļ Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija groza:

1.1. Darbu daudzumu saraksta Nr.1, pozīcijas Nr.28 nosaukumu "Grants maisījums (2-32) kārtas izbūve nomalēm, h=5cm" un izsaka to sekojoši: "Šķembu maisījuma 0/32 kārtas izbūve nomalēm h=12 cm".

1.2. Darbu daudzumu saraksta Nr.2, pozīcijas Nr.28 nosaukumu "Šķembu maisījums (0-32mm)/ grants maisījums (2-32) kārtas izbūve nomalēm, h=5cm" un izsaka to sekojoši: "Šķembu maisījuma 0/32 kārtas izbūve nomalēm h=12 cm".

1.3. Darbu daudzumu saraksta Nr.4, pozīcijas Nr.28 nosaukumu "Šķembu maisījums (0-32mm)/ grants maisījums (2-32) kārtas izbūve nomalēm, h=5cm" un izsaka to sekojoši: "Šķembu maisījuma 0/32 kārtas izbūve nomalēm h=12 cm".

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

V.Rakstiņš