



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

24.04.2013.
Uz 24.04.2013.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.3 iepirkuma procedūrā: „**Kalnagravas tautas nama būvdarbi**”, identifikācijas numurs MNP2013/14_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums: *Lūdzu paskaidrot, vai tautasnama "Kalnagravas" teritorijas apgaismojumam paredzētie gaismekļi Urbana EPS 300 paredzēti uzstādīt uz stabiem. Ja jā, tad lūdzu iedot stabu augstumus.*

ATBILDE uz 1.jautājumu:

Iepirkuma 2.daļas „Kalnagravas tautas nama būvdarbi. Labiekārtošana.” finanšu piedāvājuma lokālās tāmes Nr.2 „Elektroiekārtas, teritorijas apgaismojums” pozīcijā Nr.13

13	Spuldze ar kupolu Urbana EPS 300 montāža	gab.	9,00
----	--	------	------

ir jāparedz visas izmaksas, kas saistītas ar gaismekļu staba pamatnes, staba, gaismekļa kupola, spuldzes un pieslēgspaiļu bloka montāžu.

Urbana EPS 300 1 komplekta detalizēta specifikācija:

1xSON-T 70W IC 230U LO	Spuldze	gab.	1	PHILIPS
GPS308 FOREST	Gaismekļa kupols	gab.	1	PHILIPS
P-4.5 (4.5m)	Parka stabs cinkots	gab.	1	KOKKO-BE
P-0.8 (3.5-6.5m)	Staba pamatne	gab.	1	KOKKO-BE
	Pieslēgspaiļu bloks	gab.	1	ENSTO

2. Jautājums: *Vai tāmē stabi, to pamatnes un pārējie materiāli jāiekļauj gaismekļa cenā ?*

ATBILDE uz 2.jautājumu:

Jā! Skatīt atbildi uz 1.jautājumu.

3. Jautājums: *Cik liela ir spuldzes jauda un vai aizsargstikls ir caurspīdīgs vai matēts (projektā nevarēju atrast gaismekļa GA-1 atšifrējumu)?*

ATBILDE uz 3.jautājumu:

Skatīt atbildi uz 1.jautājumu.

4. Jautājums: *Vēl jautājums par teritorijas gaismekļa formu - bumbas forma vai glāzes forma ar jumtiņu?*

ATBILDE uz 4.jautājumu:

Skatīt atbildi uz 1.jautājumu.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts