



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

20.06.2013.
Uz 20.06.2013.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.5 iepirkuma procedūrā: „Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā””, identifikācijas numurs MNP2013/19_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

Jautājums Nr.1: Lūdzu precizēt vai nav radusies kļūda lokālajā tāmē 1-13 - I. kārtā, sistēmas hidrauliskās pārbaudes apjomos (iekrāsoti sarkani).

	Kanalizācijas spiedvads		
	Kanalizācijas spiedvada izbūve no PE100 SDR17 materiāla PN10 caurulēm De63, sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 2,0 m	m	92.50
	PE EM līkuma 90° ar ārējo diametru 63 mm montāža	gb.	1.00
	Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērumis no augšas b=0,30m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā	m3	16.00
	Betona balsta ierīkošana cauruļvadu stiprinājumiem un armatūras paliktņiem	m3	0.50
	Tipveida spiediena dzēšanas akas Dn1000 no saliekamā dz. betona elementiem, ar ķeta lūku (40 tn), dubultu hidroizolāciju montāža sausā būvgrāvī, dziļumā līdz 1,5m (aka K1-81)	gab	1.00
	Spiediena dzēsētāja 300x300x10mm uzstādīšana	kpl.	1.00
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	m	930.00
	Palīgmateriāli	k-ts	1.00

ATBILDE uz 1.jautājumu: informējam, ka lokālās tāmes Nr.1-13 pozīcijā Nr.1.13.1.7. „Sistēmas hidrauliskā pārbaude” ir norādīts kļūdainais daudzums. Tādēļ Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija groza minētās pozīcijas daudzumu sekojoši:

1.13.1.7.	Sistēmas hidrauliskā pārbaude	m	93.00
-----------	-------------------------------	---	-------

Lūdzam pretendētus, sagatavojot piedāvājumu, ņemt vērā šo grozījumu!

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts