



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

17.03.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkumā: „**Biksēres ciema LED apgaismojuma izveide**”, identifikācijas numurs MNP2014/13_KPFI.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkumā un, ņemot vērā, ka tas pēc būtības neietekmē piedāvājumu sagatavošanu, bet ir svarīgi paredzamā līguma izpildē, sniedz atbildi:

1. **Jautājums:** Vēlos precizēt apjomu nesakritību specifikācijā un tehniskajā projektā. Specifikācijā ir norādīti kopsummā 53 LED gaismekļi:

1.1	14	LED ielas gaismeklis 55W komplektā ar IP66 korpusā integrētu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci	kompl.	15
1.2	17	LED ielas gaismeklis 63W komplektā ar IP66 korpusā integrētu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci	kompl.	17
1.3	12	LED ielas gaismeklis 71W komplektā ar IP66 korpusā integrētu apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci	kompl.	21

Summējot jaunu apgaismojuma balstu izbūvi un gaismekļu montāžu esošajos balstos kopā sanāk 48 vienības (gan projektā, gan specifikācijā) līdz ar to jautājums, kur tiek montēti vēl 5 LED gaismekļi?

ATBILDE uz 1.jautājumu:

Pasūtītājs skaidro, ka 5 LED gaismekļi tiek montēti uz esošajiem stabiem. Tehniskajā specifikācijā, tehniskajā projektā un darbu apjomos nav kļūdas.

Kopā montējamo gaismekļu skaits ir 53 gab. un tie tiek izvietoti sekojoši:

1. Muižas apkārtnē 12 gab.;
2. J. Ramaņa ielā un daudzdzīvokļu māju rajonā 32 gab.;
3. Parka ielā 9 gab. (esošajām laternām Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 un Nr.5 arī ir paredzēta gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem).

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts