



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

10.03.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkumā: „**Krēslu piegāde skatītāju zālei Madonas pilsētas kultūras namam**”, identifikācijas numurs MNP2014/8.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums: Ja ir iespējamas pielaides augstumā un platumā, tad tādas vajadzētu noteikt arī kopējam krēsla dziļumam, jo pārmērot lidzīga tipa krēslu dziļumu par pietiekami dziļu un stabili ir uzskatāms krēsls kura dziļums ir 50cm, bet lielākā daļa krēslu ir 45-50cm dziļi. 62cm ir ļoti specifisks dziļums.

ATBILDE uz 1.jautājumu:

Nemot vērā, ka iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas 15.1.3.punktā ir paredzēts viens konkrēts dziļums, pasūtitājs precizē minēto punktu, paredzot iespējamo diapazonu krēsla dziļumam (Tas ir krēsla dziļums, nevis sēdes dziļums.):

15.1.3. dziļums - no 550 mm līdz 620 mm.

2. Jautājums: Ja krēsliem ir paredzēti speciāli rūpnieciski stiprinājumi, vai ir nepieciešams papildus stiprinājumi ar dēli vai līstēm. Tas viss ietekmē gan iespējamo cenu, gan lietošanas parametrus.

ATBILDE uz 2.jautājumu:

Madonas kultūras nama darba specifikai ar lielu krēslu pārvietošanu noteikti ir nepieciešama savienošana ar dēli vai latām, kas atbilstoši Tehniskās specifikācijas 13.punktā prasītajam nodrošina stabili savstarpējo stingrību un stabilitāti krēslus pārvietojot, kā arī pailda krēslu lietošanas mūžu.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts