

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA LIFTAM

(ar grozījumiem, kas apstiprināti 14.09.2012. iepirkumu komisijas sēdē, protokols Mr.MNP2012/44_ERAf-3)

Iepirkuma procedūrā: „Būvdarbi projekta „Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcija”
ietvaros”,

identifikācijas numurs MNP2012/44_ERAf

Iepriekšēja būvdarbu līguma ietvaros bērnu dārza ēkā ir jau izbūvēta lifta šahta un tās pārsegums, ņemot vērā, to ka ar būvuzņēmēju bija saskaņots lifta modelis “Schindler 3100” (skatīt lifta specifikāciju). Lifts aprīkojumam jābūt, lai bez papildus palīdzības liftu varētu lietot riteņkrēslā sēdošie un vājredzīgie (konkrēto risinājumu pirms lifta iegādes un uzstādīšanas, būvuzņēmējs saskaņo ar autoruzraugu un būvuzraugu, konkrēto lifta modeli, tajā skaitā lifta lietošanas instrukciju).

Lifta specifikācija dota pielikumā

Pasažieru lifts ar 675 kg celjspēju

Tehniskie dati:

Celbspēja:

no 630 kg līdz 675 kg / no 8 līdz 9 personas

Pacelšanas ātrums:

no 0,63 m/s līdz 1,0 m/s

Piedziņa:

ar armētām poliuretāna V-siksām, bez reduktora, ar frekvences regulēšanu ACVF Close Loop;

Vadības sistēmas:

mikroprocesoru vadības sistēma; ugunsdzēsības kontrole BR1, pārslodzes indikācija, kabīnes atrašanās vietas rādītājs kabīnē un galvenajā stāvā, kabīnes kustības virziena rādītāji kabīnē un visos stāvos, saziņas ierīce starp kabīni un vadības staciju;

Pacelšanas augstums:

7,8 m

Pieturas:

3, visas no vienas puses

Durvis:

3

Kabīnes durvis:

divdaļīgas, automātiskas, teleskopiskas durvis ar frekvences regulēšanu VVVF, platums 900 mm, augstums 2000 mm, no krāsota lokšņu tērauda -RAL9006

Kabīnes durvju drošība:

fotoelements;

Šahtas durvis:

divdaļīgas automātiskas teleskopiskas durvis, platums 900 mm, augstums 2000 mm, no krāsota lokšņu tērauda (RAL7032);

Šahtas durvju ugunsdrošība:

EI60

Kabīnes izmēri:

platums no 1100 līdz 1200, dziļums 1400, augstums 2135 mm;

Kabīnes apdare:

sienas:

krāsoti paneļi (izvēle no 4 krāsām);

griesti: pelēks (RAL9006) lamināts ar iebūvētiem gaismekļiem;

grīda:

gumijas segums (melns, ar lāsumiņiem);

kabīnes tablo: mikroslēdžu;

rokturis:

pie aizmugures sienas

spogulis:

pie aizmugures sienas

Šahtas iekšējie izmēri:

platums 1600 mm, dziļums 1750 mm

Šahtas bedres dziļums:

min. 1100 mm

Šahtas galvas augstums:

min. 3400 mm

Mašintelpa:

nav nepieciešama

Madonas novada pašvaldības iepirkumu
komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķērsts