


PIEZĪMES:

1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites sadalnes (US-2)
2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
3. Sadales aizpildījumā 30% paliek rezervei perspektīviem pieslēgumiem.
4. Lai nodrošinātu sūkņu elektroapgādi elektrības pārtraukuma gadījumā Kanalizācijas sūkņu stacijai tiek paredzēts elektr. ģenerators Nr.3 ar ARI bloku.
5. Automātikas iekārtu pieslēgšanu (saskaņā ar tehnoloģiju) izpilda firma, kura piegādā tehnoloģiskās iekārtas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība			
Daļas vadīt. K.Bērziņa				Lapas nosaukums	GS-2 sadalnes shēma KSS-2			
				Objekta reģistrācijas Nr.	2.4.6./01-12			
Inv. Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	
				TP	EL	3	b/m	Ekolat sia Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2640-R, Daugavpils 1.Preču 30a tālr.65424646