



## MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reg. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

2010.gada 6.augustā Nr. *119/15-410/2029*

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

*Par skaidrojumu iepirkuma procedūrā „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – I kārta”, identifikācijas numurs MNP2010/41\_ERAF*

Ar šo Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē par projektētāja sniegtajām atbildēm uz saņemtajiem jautājumiem par projektā ietvertajām prasībām:

**1. Jautājums:**

Darbu daudzumu sarakstā Nr. 2 (IB Kārta) pozīcijas Nr. 36 Šķembu maisījumam, kas izbūvējums zem ietves apmalēm, norādīta mērvienība  $m^2$ . Vai gadījumā nav ieviesusies drukas klūda un  $m^2$  vietā ir domāti  $m^3$ ?

**Atbilde.**

Šķembu maisījuma zem ietves apmalēm pozīcija Nr.36 paredzētā mērvienība ir  $m^3$ .

**2. Jautājums:**

IB Kārtas ietvaros rotācijas aplim zem apaļā akmens brūgējuma šķērsprofilos norādīts (rasējums CD-5), ka izbūvējams šķembu maisījuma fr.0/45 pamats 18cm biezumā, bet šī paša rasējuma tabulā „Projektēto segu un klātnu eksplikācija” minētajai konstrukcijai norādīts pamata biezums 20cm. Darbu daudzumu sarakstā Nr. 2 nav iekļauta pamata izbūve 18 cm biezumā, kā arī nav saprotams, kurā vietā projekts paredz izbūvēt darbu daudzumu saraksta poz. Nr. 18 norādīto šķembu pamatu ar biezumu 25 cm. Lūdzam skaidrojumu!

**Atbilde.**

Rotācijas aplim zem apaļa akmens brūgējuma šķembu maisījuma fr. 0/45 pamats ir 20cm biezumā. Šķembu pamats 18 cm biezumā nav paredzēts nevienā vietā, ieviesusies klūda rasējumā,

Šķembu pamats 25 cm paredzēts nobrauktuvēm, šajā gadījumā tas ir domāts kā iebraucamais ceļš uz īpašumu.

**3. Jautājums:**

Izskatot IA Kārtas projektu šķērsprofilu rasējumā CD-03, norādīts, ka lielās apmales paaugstinājums virs asfalta virskārtas paredzēts 9 cm (Mezgls A), šā paša rasējuma shēmā „Pandusu plāns” apmales paaugstinājums norādīts 12 cm, bet projekta rasējumos „Vertikālais plānojums un garenprofils” apmales paaugstinājums norādīts 15 cm. Lūdzam skaidrojumu!

**Atbilde.**

Apmales paaugstinājums virs asfalta kārtas augstums 15cm izņemot vietās, kur paredzēta pazemināta apmale.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Ā. Vilšķersts