



## MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

2010.gada 26.augustā Nr. *MNP/15-4/10/2010*

### Visiem ieinteresētajiem pretendentiem

*Par skaidrojumu iepirkuma procedūrā „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija – II kārtā”, identifikācijas numurs MNP2010/47\_ERAF*

Ar šo Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē par sniegtajām atbildēm uz saņemtajiem jautājumiem:

#### **1.jautājums**

*Rīgas un Dārza ielas konstrukcija. Tehniskajā projektā nav norādīti velobraucēju un gājēju aizsargbarjeru konstruktīvie un vizuālie risinājumi.*

#### **Atbilde.**

Rīgas un Dārza ielu konstrukcijās velobraucēju un gājēju aizsargbarjeru konstruktīvos risinājumus piedāvāt tādus pašus kā Blaumaņa ielā (skatīt Blaumaņa ielas tehniskā projekta 1.daļas rasējumu CD-12). Būvdarbu tāmes Nr.2 pozīcijā Nr.187 ir kļūda definētās gājēju aizsargbarjeras augstumā, tāpēc ar šo lūdzam Būvdarbu tāmes Nr.2 pozīciju Nr.187 izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena (Ls) bez PVN	Darbu izmaksas (Ls) bez PVN
187	Gājēju aizsargbarjeras h=0.9m uzstādīšana	m	76,00		

#### **2.jautājums**

*Skolas un Upes ielas konstrukcija. Tehniskajā projektā nav norādīti velobraucēju un gājēju aizsargbarjeru konstruktīvie un vizuālie risinājumi.*

#### **Atbilde.**

Skolas un Upes ielu konstrukcijās velobraucēju un gājēju aizsargbarjeru konstruktīvos risinājumus piedāvāt tādus pašus kā Blaumaņa ielā, skatīt Blaumaņa ielas 1.daļas rasējumu CD-12. Būvdarbu tāmes Nr.4 pozīcijā Nr.235 ir kļūda definētās gājēju

aizsargbarjeras augstumā, tāpēc ar šo lūdzam Būvdarbu tāmes Nr.4 pozīciju Nr.235 izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena (Ls) bez PVN	Darbu izmaksas (Ls) bez PVN
235	Gājēju aizsargbarjeras h=0.9m uzstādīšana	m	98,00		

Iepirkumu komisijas  
priekšsēdētāja vietnieks



V.Rakstiņš

Pujats 64807321