



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā
2010.gada 26.augustā Nr. *TJKP/45-4/10/2010* **Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem**

Par skaidrojumu iepirkuma procedūrā „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija – II kārtā”, identifikācijas numurs MNP2010/47 ERAF

Ar šo Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija informē par sniegtajām atbildēm uz saņemtajiem jautājumiem:

1.jautājums

Rīgas un Dārza ielas konstrukcija. Tehniskajā projektā norādīta AADT_{j,smagie} 101-500. Lai zinātu vai asfaltbetona maisījumos jāparedz polimēriem modificēts bitumens (PMB) lūdzam norādīt precīzu AADT_{j,smagie} vērtību.

Atbilde.

Rīgas un Dārza ielām AADT_{j,smagie} = 460 aut/dnn

2.jautājums

Saules ielas rekonstrukcija. Tehniskajā projektā nav norādīts izbūvējamo autobusu pieturvietu paviljonu konstruktīvie un vizuālie risinājumi.

Atbilde.

Autobusu pieturvietu paviljona konstruktīvie un vizuālie risinājumi pievienoti pielikuma skicē. Autobusu pieturvietu metāla konstrukciju krāsa RAL 3011.

3.jautājums

Skolas ielas rekonstrukcija. Darbu daudzumu saraksta poz.178 paredzēta zāliena režģa uzstādīšana. Tehniskajā projektā nav norādītas tehniskās prasības, kā arī uzstādīšanas vieta. Lūdzam skaidrojumu?

Atbilde.

Zāliena režģa uzstādīšanas vietu skatīt Tehniskā projekta rasējuma lapā CD-4. Pielietojams ģeopaklājs TENAX TENWEB tips 3/300 vai analogs. Tehniskā informācija par TENAX TENWEB pievienota pielikumā.

4.jautājums

Blaumaņa ielas rekonstrukcija (posmā no Biržu ielas līdz Rūpniecības ielai). Lūdzam norādīt uzstādāmo divvиру un vienviru vārtu augstumu (poz.71 un poz.72), kā arī vārtu pildījumu.

Atbilde.

Skatīt pielikumā pievienoto skici.

Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja vietnieks

Pujats 64807321

V.Rakstiņš