



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

17.09.2012.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkuma procedūrā: „Būvdarbi projekta „Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros”, identifikācijas numurs MNP2012/44_ERAf.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumu iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. jautājums: Lūdzu definēt sanitāri tehnisko ierīču tipu, formu un izmērus.

ATBILDE uz 1.jautājumu: Sanitārtehnisko ierīču formu un izmērus uzstādīšanas nosacījumus, tā kā tie nav definēti projektēšanas uzdevumā un tehniskajā projektā, jāizvēlas atbilstoši standarta izmēriem, kas arī atbilst LBN un LVS prasībām atbilstoši paredzētam lietotājam (bērniem pēc vecuma, pieaugušajiem, invalīdiem). Dizainam, izturībai un kvalitātei jāatbilst publisko ēku lietošanas prasībām. Izvēlētos izstrādājumus pirms iebūves saskaņot ar autoruzraugu.

Piezīmes:

1. Izlietņu izmēri 560x430 ar pārplūdes noteku un jaucējkrāna caurumu, elipsveida dizains (piem. GUSTAVSBERG 5556 Nautic); ar svirveida maisītāju (Nautic). Bērniem paredzētās izlietnes uzstādīt atbilstoši vecuma kategorijai (GUSTAVSBERG 305 Nordic bērnu WC). Izlietnes invalīdiem – ar regulējumu augstumu (GUSTAVSBERG 740).
2. Uz grīdas uzstādāmie tualetes podi ar satandarta sēdriņķi un divkāršo skalošanu (piem. GUSTAVSBERG 5500 Nautic). Bērniem paredzēto podu augstums max.345mm. Invalīdu tualetes podus aprīkot ar atbilstošiem roku balstiem.
3. Duškabīnes 800x800 ar taisnām bīdāmām durvīm un baltiem profiliem (NCC-G 80C dušas kabīne).
4. Trauku mazgātnes min 50x70 cm, augstums 16 cm, nerūsējoša tērauda iebūvējamas galda virsmā ar 1 virsmu + noteka (FYNDING). Virtuves krāns – svirveida maisītājs, hromēts misiņš (LAGAN).
5. Ierīču uzstādīšanas augstumi doti arī darba apjomu tabulās (BA Nr.22;23).
6. Komplektējošās daļas - ar atbilstošiem izmēriem, dizainu un kvalitāti.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilškersts