


0,4 kV materiālu specifikācija			
N.p.k.	Materiāli	mērv.	daudz.
1	Kabelis CYKY 4x6mm <sup>2</sup>	m	100
2	Kabelis CYKY 4x4mm <sup>2</sup>	m	295
3	Kabelis CYKY 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	2
4	Kabelis CYKY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	5
5	Aizsargcaurule EVOcab HARD 50	m	14
6	Aizsargcaurule EVOcab FLEX 40	m	26
7	Dalīta kabeļu aizsargcaurule EVOcab SPLIT 110	m	3
8	Kabeļa gala apdare EPTK 0015	gab.	19
9	Savienojuma uzmava POLJ-01/4x (1,5x6)	kompl.	1
10	Sadalne KS-1-04 ar MP-II pamatni	kompl.	1
11	SLD 000 drošinātājslēdzis ar NH000 16A drošinātājiem	gab.	3
12	SLD 000 drošinātājslēdzis ar NH000 nažiem	gab.	3
13	Kontaktrozettes 1-fāzu IP65	gab.	5
14	Kontaktrozettes 3-fāzu IP65	gab.	2
15	Sadalīne E-N-LU-II-3 korpuss	gab.	1
16	Metāla pamatne "P"	gab.	1
17	Atomātslēdzis 3C 16A	gab.	2
18	Atomātslēdzis 3B 10A	gab.	1
19	Atomātslēdzis 1C 16A	gab.	1
20	Atomātslēdzis 1B 10A	gab.	1
21	Slēdzis 3P 20A	gab.	1
22	Zemējuma komplekts sadalnei	kompl.	2
23	Apgaismojuma stabs 8,0m	gab.	7
24	Gaismeklis SPG340 SON-T	gab.	7
25	Apgaismojuma balsta gumijas blīve 4-10m stabam	gab.	7
26	Betona pamats 8,0m stabam	gab.	7
27	Suldze Nātrija gāzizlādes 100W	gab.	7
28	Apgaismojuma balsta pieslēgspaiļes ar drošinātāju 1B6A	gab.	7
29	Kabelis CYKY 3x1,5mm <sup>2</sup> (montējams stabos)	m	70
30	Kabeļa aizsarglenta ar brīdinošiem uzrakstiem	m	230
31	Smiltis	m <sup>3</sup>	23
32	Neuzskaitītie palīgmateriāli	kompl.	1
Darbu apjomi			
N.p.k.	Materiāli	mērv.	daudz.
1	Kabeļa montāža CYKY 4x6mm <sup>2</sup>	m	100
2	Kabeļa montāža CYKY 4x4mm <sup>2</sup>	m	295
3	Kabeļa montāža CYKY 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	2
4	Kabeļa montāža CYKY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	5
5	Aizsargcaurules EVOcab HARD 50 montāža	m	14
6	Aizsargcaurules EVOcab FLEX 40 montāža	m	26
7	Dalīta kabeļu aizsargcaurules EVOcab SPLIT 110 montāža	m	3
8	Kabeļa gala apdares EPTK 0015 montāža	gab.	19
9	Savienojuma uzmavas POLJ-01/4x (1,5x6) montāža	kompl.	1
10	Sadalnes KS-1-04 ar MP-II pamatni montāža	kompl.	1
11	SLD 000 drošinātājslēdzis ar NH000 16A drošinātājiem montāža	gab.	3
12	SLD 000 drošinātājslēdzis ar NH000 nažiem montāža	gab.	3
13	Kontaktrozettes 1-fāzu IP65 montāža	gab.	5
14	Kontaktrozettes 3-fāzu IP65 montāža	gab.	2
15	Sadalīnes E-N-LU-II-3 korpusa montāža	gab.	1
16	Metāla pamatnes "P" montāža	gab.	1
17	Atomātslēdža montāža 3C 16A	gab.	2
18	Atomātslēdža montāža 3B 10A	gab.	1
19	Atomātslēdža montāža 1C 16A	gab.	1
20	Atomātslēdža montāža 1B 10A	gab.	1
21	Slēdža montāža 3P 20A	gab.	1
22	Zemējuma komplekta sadalnei montāža	kompl.	2
23	Apgaismojuma staba 8,0m montāža	gab.	7
24	Gaismekļa SPG340 SON-T montāža	gab.	7
25	Apgaismojuma balsta gumijas blīve 4-10m stabam montāža	gab.	7
26	Betona pamata 8,0m stabam montāža	gab.	7
27	Suldze Nātrija gāzizlādes 100W montāža	gab.	7
28	Apgaismojuma balsta pieslēgspaiļes ar drošinātāju 1B6A montāža	gab.	7
29	Kabeļa montāža CYKY 3x1,5mm <sup>2</sup> (montējams stabos)	m	70
30	Kabeļu aizsarglentas montāža	m	230
31	Trases digitālā uzmērīšana kabelītnijai	kompl.	1
32	Trasējas rakšana/aizbēršana	m	230
33	Izpildedokumentācija un elektriskie mērījumi	kompl.	1
34	Demontēt esošās larnas un stabus	kompl.	1
35	Neuzskaitītie darbi (darba vietas sakopšana u.c.)	kompl.	1

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība, REĢ. NR. 90000054572 Saieta laukums 1, Madona, LV - 4801				Objekts: Kultūras un sporta objektu rekonstrukcija Barkavā, Brīvdabas estrāde		Projektētājs: <div></div> <div>© All rights reserved! © Izmantojams saskaņā ar Autortiesību likumu.</div>		
				Adrese: Madonas novads, Barkavas pagasta c. Barkava, Brīvdabas estrāde, kadastra nr. 7044-008-0296				
				Lapas nosaukums:  Specifikācija - darbu apjomi		Līguma Nr. Mērogs: b.m.		
ELTdaļ.vad.	Uldis Aizupietis		25.04.2012.			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
Izstrādāja	Uldis Aizupietis		25.04.2012.			TP		ELT-5 izm.