

TN DAĻAS LAPU SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums
TN - 1	Vispārējie dati
TN - 2	peldbaseins/baseina, griezumi 1-1, 2-2, 3-3
TN - 3	peldbaseins/detaļu mezgli
TN - 4	peldbaseins/detaļu mezgli
TN - 5	peldbaseins/inženierpievadi
TN - 6	peldbaseins/cauruļu apsaite
TN - 7	spa baseins/baseina plāns, griezumi 1-1, 2-2
TN - 8	spa baseins/inženierpievadi
TN - 9	spa baseins/cauruļu apsaite

IZMANTOTO DOKUMENTU
UN NORMATĪVU SARAKSTS

Tehniskais projekts izpildīts pamatojoties uz sekojošiem izejas materiāliem:

1. SIA "CERS PROJEKTI" plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

PIEZĪMES

- 1 Visi izmēri doti milimetros
- 2 Uz visiem aukstā ūdens cauruļvadiem paredzēt ventīļus
Skatīt U.K projektā
- 3 Baseina barojošais elektrokabelis jānodrošina ar strāvas
noplūdes automātu (0.03A) ēkas kopējā elektrosadales
skapī. Skatīt elektroapgādes projektā
- 4 Baseina siltummaiņa pieslēgumu pie apkures katla
veic apkures speciālisti
- 5 Aprīkojuma telpa jānodrošina ar trapiem vai avārijas sūkni
- 6 Filtrus skalo pa vienam ar atsevišķu filtru skalošnas sūkni
- 7 Filtru skalo līdz piecām minūtēm ar katram filtram paredzētu jaudu



Šī būvprojekta UK daļas risinājumi
atbilst LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, kā
arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta Vilnis Kļaviņš
vadītājs: Sert. Nr. 50- 1309

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Peldbaseins		
1	Peldbaseina izmēri	9.5 x 5.5 m
2	Peldbaseina tilpums	30 m3
3	Pilnīgas recirkulācijas laiks	0.5 stunda
4	Filtrācijas ātrums	30 m3/h/m2
5	Filtrācijas slāņa augstums	1.2 m
6	Siltummainis	iebūvēts klimatkontroles ierīcē
7	Kopējā elektriskā jauda	10 kw 3 fāzes

SPA baseins		
1	Baseina izmēri	3.95 x 2.65 m
2	Baseina tilpums	5.0 m3
3	Pilnīgas recirkulācijas laiks	0.2 stunda
4	Filtrācijas ātrums	30 m3/h/m2
5	Siltummainis	28 kw 1 gab.
6	Kopējā elektriskā jauda	4 kw 3 fāzes

<div>Atbildīgais projektētājs SIA "CERS PROJEKTI" Valdemara bulvaris 18, Madona Talr: 4860952, Fax: 4860951</div>				Objekts: PII "Saulīte" ēkas rekonstrukcija Raiņa ielā 17, Madonā			Pasūtījuma Nr. 06/08-25			
							Arhīva Nr. CP 2008/10/89			
	V., Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Madonas pilsētas dome Adrese: Saieta laukums 1, Madona, LV-4801			Stadija		Lapa	Lapas
Projekta vadītājs:	G. Bērziņš						tehniskais projekts		TN1	9
Proj. daļas vadītājs:	V. Kļaviņš			Rasējums: Vispārīgie norādījumi			<div> LATINWEST Gertrūdes iela 20 LV-1011 Latvija, Rīga</div>			
Izstrādāja	D. Goba		27.08.12							