



IEKĀRTU EKSPĻUKĀCIJA:

- Lodveida noslēgvārsts Dn50.
- 2-celū regulējošais vārsts Danfoss VM2 Dn32, kvs=10m³/h (ar piedziņu AMV-30).
- Vienvirziena vārsts Dn50.
- Vienvirziena vārsts Dn50.
- Sūkņa karstā ūdens sagatavošanai WILLO TOP-S 25/7 (5,25m³/h; 18,4kPa).
- Lodveida noslēgvārsts Dn50.
- Rūpnieciski izolēts plāksņu siltummainis Danfoss XB 20-1-26 (Q=122kW).
- Balansēšanas vārsts TA STAD Dn50.
- Balansēšanas vārsts TA STAD Dn50.
- Bronzas lodveida noslēgvārsts Dn40.
- Karstā ūdens tvertne Reflex LS 1500 (V=1500l).
- Bronzas lodveida noslēgvārsts Dn40.
- Sūkņa karstā ūdens tvertnes uzsildīšanai WILLO Star-Z 25/6 (2,10m³/h; 16,7kPa).
- Bronzas vienvirziena vārsts Dn40.
- Bronzas lodveida noslēgvārsts Dn25.
- Bronzas lodveida noslēgvārsts Dn25.
- Sūkņa karstā ūdens cirkulācijai WILLO Stratos ECO-Z 25/1-5 (0,53m³/h; 20kPa).
- Bronzas vienvirziena vārsts Dn25.
- Bronzas lodveida noslēgvārsts Dn40.
- Bronzas lodveida noslēgvārsts Dn40.
- Bronzas mehāniskais sietinātais Dn40.
- Bronzas vienvirziena vārsts Dn40.
- Diafragmas izplešanās trauks Refix DTS 80 (10bar, 70°C).

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI	
	Turpgaitas cauruļvadi
	Atpakaļgaitas cauruļvadi

PIEZĪMES:

- Pārējās šajā rasējumā neuzrādītās iekārtas uzstādīt atbilstoši SILTUMMEZGLA IEKĀRTU PIESĻĒGUMA PRINCĪPĀLĀJAI SHĒMAI (SM-04) un atbilstošajām šo iekārtu instrukcijām.
- Rasējumā neuzrādītos izmērus var pieņemt atbilstoši rasējuma mērogam. Visus izmērus precizēt montāžas laikā atbilstoši ēkas būvkonstrukciju faktiskajām izmērojumiem.
- Visi izmēri doti milimetros.
- Rasējumā iekārtas attēlotas nosacīti, maksimāli ievērojot projektā norādīto iekārtu modeļu izmērus.
- Termometru, manometru, atgaisošanas un izteces vārstu izvietojumu precizēt montāžas laikā.

B			
A			
KODS		IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA DATUMS
▶ DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI			
▶ IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTĒTĀJS:			
PASŪTĪTĀJS:			
SIA "UNIPROJEKTS"			
BŪVOBJEKTS:			
DZĪVOJAMĀ ĒKA (DAUDZDZĪVOKĻU) CERĪŅU IELĀ 1, KĀLSNAVAS PAGASTS, MADONAS NOVADS			
RASĒJUMA NOSAUKUMS, MĒROGS		M1:25	DAĻA SM
SILTUMMEZGLA IEKĀRTU IZVIETOJUMA GRIEZUMI 1-1, 2-2		STADIJA TP	
AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
AVK daļas vad.	Ludmila Volkova		14.06.2010.
Projektdaļa	Ludmila Volkova		14.06.2010.
Projektdaļa	Ruslans Habbulins		14.06.2010.
			LAPAS NR.
			03