



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā
2011. gada 31.martā.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Iepirkuma procedūrā: „Ģimeņu atbalsta centra rekonstrukcijas būvdarbi Mārcienā” ar iepirkuma identifikācijas numuru: MNP2011/9_ELFLA

Šā gada 29.martā būvobjekta apskatē ieinteresētie pretendenti uzdeva šādus jautājumus un pasūtītājs saskaņā ar projekta autora siegtajiem skaidrojumiem sniedz atbildes:

1. Jautājums:

Kāda ir lifta specifikācija, kāda ir tā celtnespēja?

1. Atbilde:

Lifta specifikācija ir pievienota pielikumā

2. Jautājums:

Kāda ir durvju specifikācija?

2. Atbilde:

Paredzēt koka iekšdurvis un PVC ārdurvis. Durvju ailu izmērus precizēt katru atsevišķi. Durvīm uz kāpņu telpu jābūt ugunsdrošām.

3. Jautājums:

Darbu apjomos ir norādīta logu ailu apdare, vai tur ietilpst iekšpalodzes? Ja ir tad kādas?

3. Atbilde:

Logiem paredzēt baltas lamināta palodzes b=40 cm.

4. Jautājums:

Darbu apjomos ir norādīts griestu apmetuma remonts 60,74m² griestu špaktelēšana 8,6m², griestu krāsošana 302,70m². Lūdzu paskaidrot kurās telpās, kādi darbi ir veicami.

4. Atbilde:

Lūdzu, skatiet tehniskajā projektā apdares darbu tabulu lapā AR 22, kā arī griestu plānu

5. Jautājums:

Lūdzu paskaidrot kā ir jāveic grīdu remonts, vai demontējot parketu, tas tiek likts atpakaļ.

5. Atbilde:

Precizējam- saglabāt esošo parketu, paredzot tā remontu. Linoleju paredzēt telpās ar nolietotu parketu 43 kv.m platībā. Keramikas flīžu segumu paredzēt atbilstoši projektam.

6. Jautājums:

Kur tiek novietots ventilācijas agregāts?

6. Atbilde:

Vēdināšanās agregāts tiek uzstādīts bēniņos. Skat, tehniskā projekta lapā AR 9.

7. Jautājums:

Vai tiek veidotas jaunas 4 skatakas ja ir esošas 2?

7. Atbilde:

Tehniskajā projektā norādītas 2 esošas kanalizācijas akas: AK1-1, AK1-2 un norādītas 4 projektētās akas: AK1-3, AK1-4, AK1-5, AK1-6

8. Jautājums:

Tāmēs parādās Lokālā tāme Nr.1 Sienu apšuvums-sendviča paneli 120mm, bet paskaidrojuma rakstā parādās: lifta nesošā konstrukcija no tērauda profiliem (150x150mm) pārklātiem ar pretuguns krāsu 1.2mm biezumā – R 60, EI 60, apšuvums sendviča paneļu ar minerālšķiedras serdi (biezums 200mm) – EI 90. Jautājums, kuru tad īsti vajag? Kāda krāsa panelim?

8. Atbilde:

Lūdzu skatīt tehniskā projekta BK 5 un AR-11 lapas.

9. Jautājums:

2.UK sadaļā Dušas kabīne piemērots invalīdu ratiņiem (paliktnis 90x90,traps,sifons) projektā ir iezīmēts invalīdu dušas telpās rokturi kur pieturēties, bet tāmēs tas nav nekur iekļautas.

9. Atbilde:

Sniedzot piedāvājumu šajā pozīcijā rokturi invalīdiem ir jāparedz, kā tas ir norādīts UK daļā.

10. Jautājums:

Vēl par Ugunsdrošajām durvīm nav nekas skaidrs, kuras tās ir,? Izejai uz kāpņu telpu jābūt ugunsdrošām.

10. Atbilde:

Ugunsdrošās durvis ir uz kāpņu telpu un tām ir jābūt ugunsdrošām.

Pielikumā lifta specifikācija uz 1 lpp.

Madonas novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

A.Vilšķērsts

G. Hermanis

Lifta veids	Kleemann Flexy MRL (vai ekvivalents)
Parametru nosaukums	Parametri
Celbspēja	630kg/ 8 personas
Atrums	0,63 m/s
Celšanas augstums	6,6m
Pieturvietas	3
Pieejas	3 no vienas puses
Jauda	7,0kW
Mašīntelpa	Bez mašīntelpu.
Tīkla spriegums	3 x 380/50 Hz
Lifta tips	Hidrauliskais lifts
Kabīne	Modern life L310 kabīne; ar tērauda plāksnēm.
Kabīnes izmērs	1100 x 1400 x 2100 mm (platums x dziļums x augstums)
Kabīnes frontālās sienas	Modern life L310 kabīne; ar tērauda plāksnēm. Spogulis līdz pusei; Roku balsts
Kabīnes sānu sienas	Modern life L310 kabīne; ar tērauda plāksnēm; standarta pogu panelis ar izgaismojumu.
Kabīnes durvis	Automātiskas teleskopiskas, 900 x 2000mm kreisās, metāla; E120
Griesti	Ar apgaismojumu;
Grīda	Linolejs 6674
Sliekšņi	Metāla
Šahtas durvis	Automātiskas teleskopiskas, 900 x 2000mm kreisās, metāla; E120
Šahtas izmēri (minimālie)	1600x1800mm
Šahtas galvas augstums	2600 mm
Šahtas bedres dziļums	900 mm
Prasības šahtas ventilācijai	Saskaņā ar noteikumiem min. 1% no šahtas bedres grīdas laukuma
Prasības apkurei	ne zemāk par +6C līdz +40C