



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

04.08.2017.

uz 31.07.2017.; 01.08.2017.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā “Būvdarbu veikšana objektam “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana””, iepirkuma identifikācijas Nr.MNP2017/26_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 36.panta otro daļu sniedz atbildes:

1.jautājums – lokālajā tāmē Nr.5 “Ugunsgrēka atklāšanas signalizācija” dotie apjomi nesaskan ar tehniskā projekta specifikācijā minētajiem apjomiem. Pēc kādiem apjomiem jāiesniedz piedāvājums lokālajā tāmē Nr.5?

Atbilde uz 1.jautājumu – skatīt grozītu doto darbu daudzumu sarakstu un finanšu piedāvājuma tāmi “Lokālā tāme Nr.5 UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS SIGNALIZĀCIJA (LT-5 UAS), kura publicēta Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.madona.lv/lat/?ct=biepirkumi>, sadaļas “Pašvaldība” apkašsadaļā “Iepirkumi”, pie attiecīgā iepirkuma (identifikācijas numurs MNP2017/26_ELFLA) dokumentācijas un piedāvājumu iesniegt atbilstoši grozījumiem.

2.jautājums – kāds ir pieļaujamais kokmateriāla mitrums pie piegādes objektā (pirms tas nav ieņēmis esošās vides mitruma pakāpi) iekšējām konstrukcijām (skatuves konstrukcija, skatuves apdares dēļi, zāles grīdas latojums utt.) un nosacīti āra konstrukcijām (jumta izbūvei)? Vai kokmateriālam nesošajām konstrukcijām (skatuves izbūvei, jumta konstrukcijās) jābūt pēc stiprības šķirotiem kokmateriāliem? Ja jā, tad kurām pozīcijām un kādai stiprības klasei?

Atbilde uz 2.jautājumu – Kokmateriāliem izmantojams 2.šķiras kokmateriāls – jumtam ar mitruma saturu <20 %, iekšētpām ar mitruma saturu <8-12 %. Koksnes stiprības klase – C24 (f/m,k=24 N/mm²) pēc LVS EN 338; (f/m,d=130.00 kgf/cm²).

3.jautājums – lokālā tāmē Nr.1 pozīcijai 3.-2 trūkst darbu apjomu.

Atbilde uz 3.jautājumu – skatīt atbildi uz 6.jautājumu 31.07.2017. sarakstē Nr.1 un grozītu doto darbu daudzumu sarakstu un finanšu piedāvājuma tāmi “Lokālā tāme Nr.1 VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI (LT-1 VC), kura publicēta Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā <http://www.madona.lv/lat/?ct=biepirkumi>, sadaļas “Pašvaldība” apkašsadaļā “Iepirkumi”, pie attiecīgā iepirkuma (identifikācijas numurs MNP2017/26_ELFLA) dokumentācijas.

4.jautājums – projekta dokumentācijā iztrūkst rasējuma lapa Nr. EL-02 “Apgaismojuma tīklu plans”.

Atbilde uz 4.jautājumu – skatīt atsevišķi publicētu rasējuma lapu Nr. EL-02 “Apgaismojuma tīklu plāns”, Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā

<http://www.madona.lv/lat/?ct=biepirkumi> , sadaļas "Pašvaldība" apkašsadaļā "Iepirkumi", pie attiecīgā iepirkuma (identifikācijas numurs MNP2017/26_ELFLA) dokumentācijas.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks



R.Saulītis