



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

05.02.2018.
Uz 31.01.2018.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.1 iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā „**Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi**”, identifikācijas numurs MNP2018/5_EFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 36.panta otro un trešo daļu sniedz atbildes:

1. Jautājums

Par lokālas tāmes Nr.1 “Atjaunošanas darbi” pozīcija Nr.47 “Ozola koka parketa montāža saieta zālē (līme, grunts, laka/eļļa)”. Mūsu jautājums ir vai parkets ir masīvkoka? Kāda ir ozola masīvkoka parketa koka šķira, kādi ir masīvkoka dēlīšu izmēri, biezums, platoms, garums? Kāds parketa zīmējums ir jaklāj? Vai parkets tiks lakots vai eļļots? Cik kārtas eļļas vai lakanas jāuzklāj?

Atbilde uz 1.jautājumu

Projektētājs skaidro, ka objektā ir paredzēts ieklāt ozola masīvkoka parketu. Masīvkoka parketa koka šķira ir SELECT, dēlīšu izmēri - biezums vismaz 15 mm, 130 mm, garums 600-2800 mm. Dēlīšu izmēru izmaiņas pieļaujamas, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. Parkets ir paredzēts lakots, laku paredzēts uzklāt 3 kārtās. Pasūtītājam nav īpašas prasības pret zīmējuma rakstu, Pasūtītājs būvniecības laikā izvēlēsies piedāvātos rakstus, ko būvuzņēmējs piedāvās.

2. Jautājums

Par lokālas tāmes Nr.1 “Atjaunošanas darbi” pozīcija Nr.49 “Esošā parketa uz skatuves un vestibilā špaktelēšana / remonts, sagatavošana eļļošanai / lakošanai”. Cik kvadrātmetri parketa grīda ir jāremontē un kas tur tieši jādara Jūsuprāt? Vai parkets tiks lakots vai eļļots? Cik kārtas eļļas vai lakanas jāuzklāj?

Atbilde uz 2.jautājumu

Projektētājs skaidro, ka 2. stāva koka grīdu nepieciešams remontēt 1,96 m² apmērā, skatīt AR – 9 “2.stāva grīdas plāns”. Ja nepieciešams, tad paredzēt arī atsevišķu koka dēlīšu nomaiņu. Parketu paredzēts lakot, laka parketam jāuzklāj 3 kārtās.

3. Jautājums

Par lokālas tāmes Nr.1 “Atjaunošanas darbi” pozīcija Nr.50. Kāds ir paredzēts Ozola koka līstes augstums. Vai tās var būt audzētas? Kāda šķira ir koka grīdlīstei?

Atbilde uz 3.jautājumu

Projektētājs skaidro, ka lokālas tāmes Nr.1 “Atjaunošanas darbi” 51.pozīcijai“Jaunu ozola koka eļļotu, pulētu grīdlīstu uzstādīšana” koka grīdlīstes augstumi ir norādīti rasējuma lapā AR -9 “2. stāva grīdas plāns”. Grīdlīstes var būt audzētas. Grīdlīstei paredzēt PREMIUM šķiru.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķersts

Arcimoviča 64860571