



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

19.02.2018.  
Uz 16.02.2018.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.8 iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā „**Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi**”, identifikācijas numurs MNP2018/5\_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 36.panta otro un trešo daļu sniedz atbildes:

## 1. Jautājums

Vai dūmu aizkari uz skatuves ir paredzēti ar sānu vadulām pa kurām tiem slīdēt, vai arī bez. Ražotājs apgalvo, ka aizkari ir notestēti bez vadulām. Vēlos zināt, kā tas ir paredzēts šajā projektā.

Atbilde uz 1.jautājumu

Sānu vadulas nav nepieciešamas, ja atbilstoši ugunsdrošības normatīvajiem aktiem to esamība nav obligāta.

## 2. Jautājums

1. stāva vestibilā pirms kāpnēm uz otro stāvu ir esošās koka un metāla režģu durvis. Saprotams, ka tās tur nevar palikt, tāmē nav norādītas pozīcijas šajā sakarā.

Atbilde uz 2.jautājumu

Būvniecības dokumentācijā (rasējuma lapa AR-1 1.stāva plāns) ir paredzēts 1.stāva vestibilā pirms kāpnēm esošās koka durvis un metāla režģi demontēt un ailu aizmūrēt. Darbu daudzumu sarakstā minētais darba nosaukums nav iekļauts klūdas dēļ. Darbu daudzumi šobrīd grozīti netiek un piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši sākotnēji publicētajiem darbu daudzumu sarakstiem. Pasūtītājs paredz risināt jautājumus par savstarpējām neatbilstībām būvniecības dokumentācijas atsevišķās sadaļās līguma izpildes laikā atbilstoši līguma 10.sadaļai “Līguma grozīšana”, ievērojot arī 3.6.punkta apakšpunktus.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā.Vilšķersts