



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

20.02.2018.  
Uz 20.02.2018.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.9 iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā „**Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi**”, identifikācijas numurs MNP2018/5\_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 36.panta otro un trešo daļu sniedz atbildi:

1. Jautājums

Projektā ir norādīts akustisko paneļu perforācija griestiem, bet bija jautājums arī par perforāciju sienai.

Atbilde uz 1.jautājumu

Akustiskajiem perforētajiem paneļiem sienām (rasējuma lapa AR-7 “Zāle (telpa Nr.10)” parametri ir tādi paši, kā pēdējai zonai griešos: absorbcijas koeficients ir 0,90, daudzums 46,00 m<sup>2</sup>, absorbcijas klase – B, pamatlātnes biezums vismaz 12 mm, ugunsdrošības klase B-s1,d0, akustiskais audums 75g/m<sup>2</sup>, minerālvates biezums 100 mm, gaisa sprauga 35 mm, urbumu diametrs – urbumu nav.

Vienlaicīgi skaidrojam, ka līdz šim nebija saņemts jautājums par perforāciju sienai. Ja neesat saņēmuši atbildi uz kādu jautājumu, tad, visdrīzāk iepirkumu komisija to nav saņēmusi, jo iepirkumu komisija šobrīd ir sniegusi atbildes uz visiem saņemtajiem jautājumiem. Tādā gadījumā lūdzam pārsūtīt jautājumu atkārtoti.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā. Vilšķersts