

SILTUMMEZGLS JAUNATNES 6. BŪVDARBU APJOMI

Nr.	Nosaukums	Apzīm.	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Tērauda ūdens-gāzes caurules montāža, ar formdaļām, savienojumus metinot, DN50		m	10	
2	Tas pats, DN32		m	6	
3	Tas pats, DN25		m	3	
4	Tas pats, DN20		m	6	
5	Tas pats, DN15		m	3	
6	Apkures sistēmas siltummaiņa ar izolāciju, Q=160 kW montāža, pievienojot cauruļvadiem ar vītņēm, vītnes blīvējot		gb	1	
7	Tas pats, karstā ūdens, Q=50 kW		gb	1	
8	Apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa ar atlokiem DN40 montāža uz cauruļvada, piemetinot atlokus caurulei, ieliekot atloku blīves, Q=14.0 m³/h, h=5.5 m		gb	1	
9	Tas pats, karstā ūdens sistēmas, ar saskrūvēm, DN25, vītnes blīvējot, Q=2.0 m³/h, h=3.8 m		gb	1	
10	Siltumskaitītāja, ar saskrūvēm, DN40, Q=8.0 m³/h montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	1	
11	Apkures sistēmas regulēšanas vārsta, ar saskrūvēm DN25, ar elektropiedziņu montāža uz caurules, vītnes blīvējot		kpl	1	
12	Tas pats, karstā ūdens, ar saskrūvēm DN20, ar elektropiedziņu, montāža uz caurules, vītnes blīvējot		kpl	1	
13	Apkures sistēmas vadības procesora uzstādīšana		gb	1	
14	Apkures sistēmas temperatūras sensora montāža uz cauruļvada, iemetinot sensora ligzdu		gb	1	
15	Tas pats, karstā ūdens		gb	1	
16	Āra temperatūras sensora uzstādīšana pie ārsienas, līdz 3.0 m augstumā		gb	1	
17	Aukstā ūdens skaitītāja DN20, Q=2.5 m³/h, ar sakrūvēm, uz cauruļvada, vītnes blīvējot		kpl	1	
18	Tas pats, karstā ūdens DN20, Q=1.5 m³/h		kpl	1	
19	Lodveida ventīļa ar vītņēm DN50 montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	4	
20	Tas pats, DN32		gb	2	
21	Tas pats, DN25		gb	2	
22	Tas pats, DN20		gb	4	
23	Tas pats, DN15		gb	9	

Nr.	Nosaukums	Apzīm.	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
24	Mehāniskā grūžu filtra ar vītņēm DN50 montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	2	
25	Tas pats, DN32		gb	1	
26	Tas pats, DN20		gb	2	
27	Pretplūsmas vārsta ar vītņēm DN32 montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	1	
28	Tas pats, DN20		gb	3	
29	Drošības vārsta ar vītņi DN20 montāža uz caurules, vītņi blīvējot, 6 bar		gb	2	
30	Izplešanās trauka V=150 l, ar pieslēguma vītņi apkures sistēmai DN20, montāža uz grīdas, vītņi blīvējot		gb	1	
31	Tas pats, V=50 l, sanitārajam ūdenim		gb	1	
32	Manometra ar nopūtējkrānu DN15 montāža uz caurules iemetinot ligzdas vītņi, vītņi blīvējot, 6 bar		gb	6	
33	Spirta termometra montāža uz caurules, iemetinot ligzdas vītņi DN15, vītņi blīvējot		gb	2	
34	Tas pats, bimetāla termometrs		gb	4	
35	Automātiskā atgaisotāja montāža uz caurules, iemetinot ligzdas vītņi DN15, vītņi blīvējot		gb	2	
36	Sistēmas cauruļvadu hidrauliskā pārbaude		m	28	
37	Tērauda cauruļu krāsošana ar pretkorozijas gruntskrāsu divās kārtās, caurules mehāniski notīrot no rūsas		m²	4.9	
38	Cauruļu siltumizolācijas čaulu ar Al follija pārklājumu uzlikšana caurulēm, savienojumus stiprinot ar armētu Al follija līplentu, D64x30		m	10	
39	Tas pats, D42x30		m	6	
40	Tas pats, D35x30		m	3	
41	Tas pats, D28x30		m	6	
42	Tas pats, D22x30		m	3	
43	Pievienošanās esošajai ēkas apkures sistēmai		viet.	4	
44	Esošās sistēmas demontāža		obj.	1	
45	Spiediena regulatora ar vītņēm DN15 montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	1	
46	Manometra ar nopūtējkrānu DN15 montāža uz caurules iemetinot ligzdas vītņi, vītņi blīvējot, 16 bar		gb	2	

" E. Lāča 'Laura' Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				20-2014		Pasūtītājs: SIA " MADONAS SILTUMS " Reģ.Nr. 45403004471		A3 MĒROGS	
						Adrese: Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads, LV-4801			
	Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekts: " Siltumtrases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā "			STAD.	LAPA	LAPAS
				Adrese: Ozolu ciems, Liezēres pagasts, Madonas novads			BP	BA-24	105/109
Būvpr.vad.	V. Kļaviņš		12.2014	SILTUMMEZGLS JAUNATNES 6. BŪVDARBU APJOMI			12. 2014.		
Izstrādāja	E. Lācis		12.2014						