

SILTUMMEZGLS NĀKOTNES1. BŪVDARBU APJOMI

<i>Nr.</i>	<i>Nosaukums</i>	<i>Apzīm.</i>	<i>Mērv.</i>	<i>Daudz.</i>	<i>Piezīmes</i>
1	Tērauda ūdens-gāzes caurules montāža, ar formdaļām, savienojumus metinot, DN32		m	5	
2	Tas pats, DN32		m	5	
3	Tas pats, DN25		m	5	
4	Tas pats, DN20		m	6	
5	Tas pats, DN15		m	5	
6	Apkures sistēmas siltummaiņa ar izolāciju, Q=20 kW montāža, pievienojot cauruļvadiem ar vītņēm, vītnes blīvējot		gb	1	
7	Tas pats, karstā ūdens, Q=15 kW		gb	1	
8	Apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa arsakrūv. DN25 montāža uz cauruļvada, vītnes blīvējot, Q=3.0 m³/h, h=2.5 m		gb	1	
9	Tas pats, karstā ūdens sistēmas, ar saskrūvēm, DN15, vītnes blīvējot, Q=0.4 m³/h, h=0.28 m		gb	1	
10	Siltumskaitītāja, ar saskrūvēm, DN20, montāža uz caurules, vītnes blīvējot, Q=1.5 m³/h		gb	1	
11	Apkures sistēmas regulēšanas vārsta, ar saskrūvēm DN15, ar elektropiedziņu montāža uz caurules, vītnes blīvējot		kpl	1	
12	Tas pats, karstā ūdens, ar saskrūvēm DN15, ar elektro-piedziņu, montāža uz caurules, vītnes blīvējot		kpl	1	
13	Apkures sistēmas vadības procesora uzstādīšana		gb	1	
14	Apkures sistēmas temperatūras sensora montāža uz cauruļvada, iemetinot sensora ligzdu		gb	1	
15	Tas pats, karstā ūdens		gb	1	
16	Āra temperatūras sensora uzstādīšana pie ārsienas, līdz 3.0 m augstumā		gb	1	
17	Aukstā ūdens skaitītāja DN15, Q=1.5 m³/h, ar sakrūvēm, uz cauruļvada, vītnes blīvējot		kpl	1	
18	Tas pats, karstā ūdens DN15, Q=1.5 m³/h		kpl	1	
19	Lodveida ventīļa ar vītņēm DN32 montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	2	
20	Tas pats, DN32		gb	2	
21	Tas pats, DN15		gb	2	
22	Tas pats, DN20		gb	1	
23	Tas pats, DN15		gb	5	

<i>Nr.</i>	<i>Nosaukums</i>	<i>Apzīm.</i>	<i>Mērv.</i>	<i>Daudz.</i>	<i>Piezīmes</i>
24	Mehāniskā gružu filtra ar vītņēm DN50 montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	2	
25	Tas pats, DN32		gb	1	
26	Tas pats, DN20		gb	2	
27	Pretplūsmas vārsta ar vītņēm DN32 montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	1	
28	Tas pats, DN20		gb	3	
29	Drošības vārsta ar vītņi DN20 montāža uz caurules, vītņi blīvējot, 6 bar		gb	2	
30	Izplešanās trauka V=40 l, ar pieslēguma vītņi apkures sistēmai DN20, montāža uz grīdas, vītņi blīvējot		gb	1	
31	Tas pats, V=10 l, sanitārajam ūdenim		gb	1	
32	Manometra ar nopūtējkrānu DN15 montāža uz caurules iemetinot ligzdas vītņi, vītņi blīvējot, 6 bar		gb	5	
33	Spirta termometra montāža uz caurules, iemetinot ligzdas vītņi DN15, vītņi blīvējot		gb	2	
34	Tas pats, bimetāla termometrs		gb	4	
35	Automātiskā atgaisotāja montāža uz caurules, iemetinot ligzdas vītņi DN15, vītņi blīvējot		gb	2	
36	Sistēmas cauruļvadu hidrauliskā pārbaude		m	26	
37	Tērauda cauruļu krāsošana ar pretkorozijas gruntskrāsu divās kārtās, caurules mehāniski notīrot no rūsas		m²	4.6	
38	Cauruļu siltumizolācijas čaulu ar Al follija pārklājumu uzlikšana caurulēm, savienojumus stiprinot ar armētu Al follija līplenti, D42x30		m	10	
39	Tas pats, D35x30		m	5	
40	Tas pats, D28x30		m	6	
41	Tas pats, D22x30		m	5	
42	Pievienošanās esošajai ēkas apkures sistēmai		viet.	4	
43	Esošās sistēmas demontāža		obj.	1	
44	Spiediena regulatora ar vītņēm DN15 montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	1	
45	Manometra ar nopūtējkrānu DN15 montāža uz caurules iemetinot ligzdas vītņi, vītņi blīvējot, 16 bar		gb	2	

" E. Lāča 'Laura' Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				20-2014		Pasūtītājs: SIA "MADONAS SILTUMS " Reģ.Nr. 45403004471		A3 MĒROGS	
				Adrese: Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads, LV-4801					
	<i>Uzvārds</i>	<i>Paraksts</i>	<i>Datums</i>	Projekts: " Siltumtrases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā "			STAD.	LAPA	LAPAS
Būvpr.vad.	V. Kļaviņš		12.2014	Adrese: Ozolu ciems, Liezēres pagasts, Madonas novads			BP	BA-26	107/109
Izstrādāja	E. Lācis		12.2014	SILTUMMEZGLS NĀKOTNES 1. BŪVDARBU APJOMI			12. 2014.		