


SILTUMTRASE. MEZGLU RISINĀJUMI 1


MEZGLS A1
GRIEZUMS 1-1




SPECIFIKĀCIJA			
Poz.	Nosaukums	Skaits	Piezīmes
1	Izolēta atzars ar pāreju (paralēls), Dn125/65/100	2	
2	Izolēts savienojums, Dn100/225	6	kompl.
3	Izolēts līkums 90°, Dn125/225	2	
4	Izolēts ventīlis Dn100/225	2	
5	Izolēts ventīlis Dn65/2160	2	
6	Izolēts savienojums, Dn65/160	6	kompl.
7	Izolēts līkums 90°, Dn65/160	2	
8	Izolēts savienojums, Dn125/250	2	kompl.

SPECIFIKĀCIJA			
Poz.	Nosaukums	Skaits	Piezīmes
1	Izolēta atzars (paralēls), Dn65/32	4	
2	Izolēts savienojums, Dn32/125	8	kompl.
3	Izolēts līkums 90°, Dn32/125	4	
4	Izolēts savienojums, Dn65/160	6	kompl.

MEZGLS A2, A3
GRIEZUMS 1-1



MEZGLS A4
GRIEZUMS 1-1



SPECIFIKĀCIJA			
Poz.	Nosaukums	Skaits	Piezīmes
1	Izolēta atzars ar pāreju (paralēls), Dn65/40/50	2	
2	Izolēts savienojums, Dn40/125	6	kompl.
3	Izolēts līkums 90°, Dn40/125	2	
4	Izolēts ventīlis Dn40/125	2	
5	Izolēts ventīlis Dn50/140	2	
6	Izolēts savienojums, Dn65/160	2	kompl.
7	Izolēts savienojums, Dn50/140	4	kompl.

"E. Lāča 'Laura' Madonā" SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801	20-2014		Pasūtītājs: SIA "MADONAS SILTUMS" Reģ.Nr. 45403004471		A3 MĒROGS	
	Projekts: "Siltumtrases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā"		Adrese: Ozolu ciems, Liezēres pagasts, Madonas novads		STAD. BP	LAPA SAT-19
Būvpr.vad.	V. Kļaviņš	Datums	12.2014	12. 2014.		
Izstrādāja	E. Lācis	Datums	12.2014	LAPAS 26/109		
SILTUMTRASE. MEZGLU RISINĀJUMI 1						