

SILTUMMEZGLS OZOLU 10. BŪVDARBU APJOMI

Nr.	Nosaukums	Apzīm.	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Tērauda ūdens-gāzes caurules montāža, ar formdaļām, savienojumus metinot, DN32		m	10	
2	Tas pats, DN25		m	3	
3	Tas pats, DN20		m	4	
4	Tas pats, DN15		m	3	
5	Apkures sistēmas siltummaiņa ar izolāciju, Q=160 kW montāža, pievienojot cauruļvadiem ar vītņēm, vītnes blīvējot		gb	1	
6	Apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa ar atlokiem DN32. Q=15.0 m³/h, h=6.0 m, montāža uz cauruļvada, piemet. atlokus caurulei, ieliekot atloku blīves		gb	1	
7	Siltumskaitītāja, ar saskrūvēm, DN32, Q=8.0 m /h montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	1	
8	Apkures sistēmas regulēšanas vārsta, ar saskrūvēm DN25, ar elektropiedziņu montāža uz caurules, vītnes blīvējot		kpl	1	
9	Apkures sistēmas vadības procesora uzstādīšana		gb	1	
10	Apkures sistēmas temperatūras sensora montāža uz cauruļvada, iemetinot sensora līgzdu		gb	1	
11	Āra temperatūras sensora uzstādīšana pie ārsienas, līdz 3.0 m augstumā		gb	1	
12	Ūdens skaitītāja DN20 ar saskrūvēm, Q=1.5m³/h³ montāža uz cauruļvada, vītnes blīvējot		kpl	1	
13	Lodveida ventīļa ar vītņēm DN32 montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	2	
14	Tas pats, DN32		gb	2	
15	Tas pats, DN20		gb	2	
16	Tas pats, DN15		gb	6	
17	Mehāniskā grūžu filtra ar vītņēm DN32 montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	1	
18	Tas pats, DN20		gb	1	

Nr.	Nosaukums	Apzīm.	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
19	Mehāniskā grūžu filtra ar vītņēm DN32 montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	1	
20	Pretplūsmas vārsta ar vītņēm DN32 montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	1	
21	Tas pats, DN20		gb	1	
22	Drošības vārsta ar vītņi DN20, 6 bar montāža uz caurules, vītņi blīvējot		gb	1	
23	Izplešanās trauka V=100 l, ar pleslēguma vītņi apkures sistēmai DN20, montāža uz grīdas, vītņi blīvējot		gb	1	
24	Manometra ar nopūtējkrānu DN15 montāža uz caurules iemetinot līgzdas vītņi, vītņi blīvējot,		gb	5	
25	Spirta termometra montāža uz caurules, iemetinot līgzdas vītņi DN15, vītņi blīvējot, 0 - 120° C		gb	2	
26	Tas pats, bimetāla termometrs, 0 - 120° C		gb	2	
27	Automātiskā atgaisotāja montāža uz caurules, iemetinot līgzdas vītņi DN15, vītņi blīvējot		gb	2	
28	Sistēmas cauruļvadu hidrauliskā pārbaude		m	20	
29	Tērauda cauruļu krāsošana ar pretkorozijas gruntskrāsu divās kārtās, caurules mehāniski notīrot no rūsas		m²	3.5	
30	Cauruļu siltumizolācijas čaulu ar Al follija pārklājumu uzlikšana caurulēm, savienojumus stiprinot ar armētu Al follija līplentu, D42x30		m	10	
31	Tas pats, D35x30		m	3	
32	Tas pats, D28x30		m	4	
33	Tas pats, D22x30		m	3	
34	Pievienošanās esošajai ēkas apkures sistēmai		viet.	2	
35	Esošās sistēmas demontāža		obj.	1	
36	Spiediena regulatora ar vītņēm DN15 P=2.5 bar, montāža uz caurules, vītnes blīvējot		gb	1	

" E. Lāča 'Laura' Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				20-2014	Pasūtītājs: SIA " MADONAS SILTUMS "		A3 MĒROGS
					Reģ.Nr. 45403004471 Adrese: Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads, LV-4801		
				Projekts: " Siltumtrases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā "	STAD.	LAPA	LAPAS
					BP	BA-10	91/109
Būvpr.vad.	V. Kļaviņš		12.2014	Adrese: Ozolu ciems, Liezēres pagasts, Madonas novads	12. 2014.		
Izstrādāja	E. Lācis		12.2014				
				SILTUMMEZGLS OZOLU 10. BŪVDARBU APJOMI			