

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „BARKAVAS KPS”

Iepirkumu komisija

Reģ.Nr.47103001741

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV – 4834

tālrunis 64894721, e-pasts: kunālie@tvnet.lv

Barkavā

30.07.2015.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Iepirkuma procedūrā “Būvdarbu veikšana projektam “Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltum pārvedes efektivitātes paaugstināšana Madonas novada Barkavas ciemā”” ar iepirkuma identifikācijas numuru : BKPS-2015/03 (turpmāk tekstā- Iepirkuma procedūra)

Sarakste Nr. 1.

SIA “ Barkavas KPS” Iepirkuma procedūras ietvaros organizētajā objekta apskatē saņēma sekojošus ieinteresēto piegādātāju jautājumus un sniedz uz tiem atbildi:

1. Jautājums.

Kādi darbi ir domāti pozīcijā Nr. 6.3. “Esošo siltumtrases cauruļvadu demontāža”?

1. Atbilde.

Būvdarbu veicējam ir jādemontē esošie siltumtrašu cauruļvadi, jānoņem no tiem siltumizolācijas materiāls un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tas jānodod utilizācijai. Līgumu par materiālu nodošanu utilizācijai ar attiecīgu uzņēmumu slēdz būvdarbu veicējs un utilizācijas izmaksas sedz būvdarbu veicējs. Savukārt cauruļvadi ir jānodod pasūtītājam.

2. Jautājums.

Kādi darbi ir domāti pozīcijā Nr. 6.4. “Esošā siltumtrases dzelzbetona kanāla demontāža”?

2. Atbilde.

Būvdarbu veicējam ir jādemontē esošās siltumtrases dzelzbetona kanāli un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem dzelzbetons jānodod utilizācijai. Līgumu par materiālu nodošanu utilizācijai ar attiecīgu uzņēmumu slēdz būvdarbu veicējs un utilizācijas izmaksas sedz būvdarbu veicējs.

3. Jautājums

Lai arī ir saprotams kādas caurules un kādi savienojumi tiek izmantoti. Kāpēc atsevišķās tāmes vietās materiāli ir norādīti pēc Din un atsevišķās vietās pēc ISO standarta? Piemēram, pozīcija 7.3. un 3.3.

3. Atbilde.

Būvdarbu apjomos ir skaidri norādīti kādi materiāli ir nepieciešami būvdarbu veikšanā. Kāds standarts ir norādīts pie atsevišķā materiāla nav nozīmīgi, ja ir saprotams kāds materiāls tiek prasīts. Viens standarts norāda iekšējo diametru otrs ārējo.

4. Jautājums.

Kādi darbi ir domāti pozīcijā Nr. 3.14 "Cauruļvadu marķēšana un tīkla montāža tranšējās"

4. Atbilde.

Būvdarbu veicējam tranšējās ir jāveic cauruļvadu montāžu un jānomarķē (jāatzīmē) visas cauruļu savienojumu vietas, neatkarīgi cik gara ir katra caurule.

Jānis Ikaunieks
Valdes loceklis
Hermanis 64860572