


Apzīmējumi:

- T1 — T1 — Rūpn. izolēta tērauda caurule Ø168.3/280 (2.sērija)
Turpgaitas siltumtrases cauruļvads
- T2 — T2 — T2 — Rūpn. izolēta tērauda caurule Ø168.3/280 (2.sērija)
Atpakaļgaitas siltumtrases cauruļvads
- ↑ ↑ Tranšejas šķērsriezuma Nr., skat. SAT-5 lapu
- Kompensācijas spilveni 1000x370x40, 1.kārta
- Termonosēdošā uzmava Ø168.3/280

<div>SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tāl: 29455017</div>				Projekta nosaukums Katlumājas pārbūve Ozolos, Liezeres pagastā, Madonas novadā		Stadija		BP	
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums			Rasējuma	Marka	SAT	
					Numurs		4		
Būvpr.d.vad.	L.Mihņeviča		20.07.2017.	Rasējuma nosaukums vai apraksts Siltumtrases montāžas shēma		Mērogs		b:m	
Izstrādāja	L.Mihņeviča		20.07.2017.			Pasūtījuma Nr. 03/2017/04			
						Arhīva Nr. CP-2017/07/04/5			