


Nr. p.k.	Tips vai marka	Materiāla vai izstrādājuma nosaukums (raksturojumi utt.)	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
		Elektrosadalne			
1		Korpuss 800x1250 IP 44	gab.	1	
2		Blokslēdzis DSB 400	gab.	1	
3		Blokslēdzis DSB 250	gab.	1	
4		Kūstošie drošinātāji 400A	gab.	3	
5		Kūstošie drošinātāji 200A	gab.	3	
6		Automātslēdzis 230V 1/C/10	gab.	12	
7		Automātslēdzis 230V 1/C/16	gab.	5	
8		Automātslēdzis 400V 3/C/16	gab.	6	
9		"N" un "PE" kopne	gab.	2	
10		Kabeļa gala apdare GBOS 5 57/17 5x10-50mm	gab.	2	
11		Kabeļa gala apdare EPKT 0047 70-150	gab.	2	
12		Kabeļa gala apdare EPKT 0015 4-35	gab.	2	
		Palīgmateriāli	k-ts	1	
		Gaismekļi un to vadība			
13		LED gaismeklis 2x18w IP 65	gab.	33	
14		LED āra apgaismojums ar kustības sensoru 30W	gab.	5	
15		Gaismeklis V/A IP 54	gab.	3	
16		Slēdzis Z/A 1p + mont.kārba	gab.	5	
17		Slēdzis V/A 1p IP 44	gab.	3	
18		Slēdzis V/A 2p IP 44	gab.	2	
19		Avārijas barošanas bloks 36W	gab.	6	
20		Montāžas materiāli	komp.	1	
		Spēka rozetes			
21		Kontaktrozete 240V Z/A, 2P+PE, IP44, 16A + mont. kārba	gab.	11	
22		Kontaktrozete 240V V/A, 2P+PE, IP44, 16A	gab.	1	
23		Kontaktrozete 380/240V V/A, 2P+PE, IP44, 16A	gab.	6	
24		Montāžas materiāli	komp.	1	
		Kabeļi un vadi			
25		Kabelis AXMK 4x150	m	120	
26		Kabelis AXMK 4x35	m	80	
27		Kabelis NYM-J-1-5x35	m	15	
28		Kabelis NYM-J-1-3x1,5	m	500	
29		Kabelis NYM-J-1-3x2,5	m	200	
30		Kabelis NYM-J-1-5x1,5	m	50	
31		Kabelis NYM-J-1-5x2,5	m	150	
		KL aizsargcaurule Ø110, 1250N	m	56	
		Zemējuma kontūrs			
32		Zemējuma elektrods d=16mm, h=1,5 m	gab.	24	
33		Elektroda spīcīte d=16 mm	gab.	7	
34		Savienojuma elements elektrods/apaldzelis	gab.	7	
35		Cinkotais apaldzelis Fe/Zn d=10mm	m	100	
36		Alumīnija uztvērējstieple AL d=8mm	m	200	
37		klemme 2760/20	gab.	7	
38		Mērījumu klemme	gab.	6	
39		Stieples distanceri pa jumta kori	gab.	25	
40		Stieples distanceri pa jumtu	gab.	54	
41		Vario klemme 249	gab.	3	
42		Lokanais zemējuma vads Cu 25mm	m	10	
43		Pretkorozijas lenta	gab.	1	
44		Montāžas materiāli	komp.	1	
		Gaismas plaukti			
45		MEK 70 K PG	m	190	
46		Savienojums MEK J-70 PG	gab.	40	
47		T-veida savienojumi MEK TR-70	gab.	7	
48		Lūkums MEK KR-70	gab.	4	
49		Stiprinājums MEK RK-70 PG	gab.	55	
50		Montāžas materiāli	t.	0,3	
51		Vadu savienotāji TORIX	gab.	100	
52		Skavīņas SC 8-12	gab.	200	
53		Nozarkārbas HP 70	gab.	10	
54		PVC caurule cietā D25+stiprinājumi	m	30	
55		PVC caurule D75 + stiprinājumi	m	50	
		Novērošanas sistēma			
56		Video vadības sadalne	gab.	1	
57		Videonovērošanas kameras	gab.	6	
58		Kbelis RG59+2x0,5	m	200	
59		Palīgmateriāli	k-ts	1	
60		Benzīna ģenerators 40kVA; 400/230V; 50Hz; 3fāzes uzstādīšanai iekštelpā	gab.	1	
62		ARI sadalne 400/230V; 125A; 3fāzes	gab.	1	

<div><div>SIA" C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālr: 29455017</div></div>				Projekta nosaukums Katlumājas pārbūve Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā		Stadija		BP	
Rasējuma		Marka	EL						
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums				Numurs	8	
				Rasējuma nosaukums vai apraksts Elektroapgādes materiālu specifikācija		Mērogs		b/m	
Būvpr.d.vad.	Dainis Lamberts		24.09.2017.			Pasūtītāja Nr. 03/2017/04			
Izstrādāja	J. Supe		24.09.2017.			Arhīva Nr. CP-2017/07/04/4			